proj. RP2
w istn. wnęce

Pi=41,54 kW
k=0,7
Pi=29,08 kW



P (kW)	0,2	0,41	0,45	0,68	0,2	0,3	0,3	1,2	1,0	1,0	1,6	1,6	0,2	0,2	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	1,4	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6	1,6	1,4	1,2	1,4	0,1	0,1
	oświetlenie nocne w salach	3.13 3.14 3.15 3.16 3.17	3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26	3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36	lampy bakteriobójcze		3.4	klimatyzator	3.33	3.15	3.16	3.16	3.17	3.17	3.13	3.14	3.34	3.18	3.20	3.22	3.24	3.27	3.29	3.31	3.33	3.33	3.35	3.19	3.21	3.23	3.25	3.28	3.30	3.32	3.36	3.18	3.18	3.20	3.20	3.22	3.22	3.24	3.27	3.27	3.29	3.29	3.31	3.31	3.33	3.33	3.33	3.35	3.35		
																panel	panel	panel	panel	panel	panel	panel	panel	panel	panel																													

przepięcie poszczególnych obwodów między rozdzielnie RP1 i RR1
zgodnie z wytycznymi i zapotrzebowaniem pracowników oddziału

	MJK - PROJEKT Sp. z o.o. 05-464 Wiązowna, ul. Płac Gen. Jerzeh Ziętka 54A		NR RYS. 5
TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU SZPITALNEGO PRZY ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM, ul. SZPITALNA 45, DZ. EWID. NR 3/24 OBRĘB 0006		BRANŻA ELEKTR.
ADRES	SZPITAL ZESPOLONY SP. ZOZ W GRODZISKU MAZ. 05-825 GRODZISK MAZ., UL. SZPITALNA 45, DZ. EWID. NR 3/24 OBRĘB		
RYSUNEK	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PIWNICY - BLOK "A" SCHEMAT ZASILANIA RP2		SKALA -
PROJEKTANT	mgr. inż. Waldemar Bober upr. bud. SOM/0488/88	DATA marzec 2024r.	PODPIS
			PODPIS