
OZNACZENIA GAZÓW MEDYCZNYCH:
- TLEN
- PRÓŻNIA
- SPRĘŻONE POWIETRZE
- SZAFKA Z ZAWORAMI
M6G Monitor do powtarzania sygnałów optycznych i akustycznych sprawnego funkcjonowania gazów medycznych
SCHEMAT SZPITALA - 2 PIĘTRO
BLOK H
BLOK A
BLOK B
BLOK C
BLOK D
K-7
K-8
MJK - PROJEKT Sp. z o.o.
03-464 Warszawa, ul. Plac Gen. Józefa Hallera 5/3A
NR RYS. 1/G
TEMAT REMONT I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU SZPITALNEGO POD POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII
FAZA PROJ. BUD.
ADRES BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH 16-400 SUWAŁKI, UL. SZPITALNA 60, DZ. EWID. NR 21742/20
BRANŻA sanit.
RYSUNEK Instalacja gazów medycznych - PRZEKRÓJ POZIOMY 2 PIĘTRA BLOK "A" ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII
SKALA 1:100
PROJEKTANT mgr inż.Danuta Piaszczyłowska upr. nr: SUW-75/90 DATA luty 2019r. PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż.Małgorzata Roszkowska upr. nr: Suw-6/90 DATA luty 2019r. PODPIS
KLATKA SCHODOWA K-7
REI60
wymiana drzwi wg odrębnego opracowania
panel nadróżkowy podwójny OP-2.2.2.0/A
panel nadróżkowy pojedynczy OP-1.1.1.0/A
hydrant p.poż. Ø25 z wężem płaskim
punkty poboru gazu-3 szt.
kontrola dostępu
STREFA 8 ZL II
ISTN. ODDYMIANA KLATKA SCHODOWA K-8
W KAŻDYM OKNIE NALEŻY ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIK OKIENNY
GRANICE OPRACOWANIA PROJ. ODDZIAŁU
ELEMENTY ISTNIEJĄCE ADAPTOWANE
ELEMENTY DO USUNIĘCIA
ELEMENTY PROJEKTOWANE
ŚCIANY PROJEKTOWANE WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA