PROJEKTOWANY 29 - ŁÓŻKOWY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII

SCHEMAT SZPITALA - 2 PIĘTRO

LEGENDA :

- -oprawa LED 40W IP 65
- -oprawa LED 30W
- -oprawa LED 50W
- -oprawa LED 15 W IP 44
- -oprawa LED 9 W oświetlenie nocne
- -oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
- -oprawa AW z piktogramem "Wyjście Ewakuacyjne"
- -oprawa LED 15 W IP 44 - kinkiet
- - lampa bakteriobójcza

- gniazdo wtykowe
- gniazdo wtykowe bryzgoszczelne
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny
- łącznik schodowy
- wentylator kanałowy z czujką ruchu
- wł. włączony w obwód oświetlenia
- wentylator kanałowy
- zalecany indywidualnie

PRZEWODY:

RG6 - telewizyjny z szafy RACK

UPT kat 6 - telefoniczny z szafy RACK

zasilanie gniazd komputerowych wykonać z szafy RACK przewodem UTP kat. 6

	MJK - PROJEKT Sp. z o.o. 02-494 Warszawa, ul. Prac Geo. Ranek Edition 52A	NR RYS. 1
TEMAT	PROJEKT TECHNOLOGICZNY SZPITALA PCO POTRZEBY ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGII, NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I ENDOKRYNOLOGII	BRANŻA PROJ. BUD.
ADRES	BUDYNEK SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO ul. Dr. Ludwika Rydygiera, ul. Szpitalna 66, 28-400 Sandomierz, ul. Szpitalna 66, 28-400 Sandomierz, dz. ewid. nr: 31/2	BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	PRZEBUDOWA PIĘTRA 2 SKRZYDŁA - "BLOK C" INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE	SKALA 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław Bobola upr. nr. BUW/4888	DATA czerwiec
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mirosław Bąkowski upr. nr. BUW/4888	DATA czerwiec	PODPIS