

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30  
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

---

Znak sprawy: **CUW.262.51.2021.ASK**

Kędzierzyn-Koźle, 21.09.2021 r.

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu**

***Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:  
Termomodernizacja budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia  
Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu***

W związku ze złożonym wnioskiem, udzielamy odpowiedzi jak niżej:

**Pytanie 1**

Proszę o przesłanie wykazu i specyfikacji stolarki okiennej.

**Odpowiedź 1**

***Zamawiający informuje, iż wymieniane okna winny spełniać następujące parametry:***

- szyby  $U_{os}=0.60$ ,***
- rama  $U_f=0.90$ ,***
- okno  $U_w=0.79 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  z nawiewnikiem higrosterowalnym.***

***Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja części elewacji zachodniej budynku szkolno-oświatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu. Ilość okien zaprojektowanych do wymiany w niniejszym postępowaniu wykazano w pozycjach 12 i 13 „Przedmiaru robót” zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonego postępowania.***

***Zamawiający zamieszcza na stronie niniejszego postępowania rysunek „A.03”, gdzie zaznaczono okna parteru wykazane w pozycji nr 13 „Przedmiaru robót”. Okien piwnicznych, wykazanych w pozycji nr 12 „Przedmiaru robót”, nie zaznaczono rysunku. Umiejscowione są one pod pierwszym prawym oknem skośnym parteru, pod podjazdem, między pierwszymi a drugimi drzwiami z prawej strony rysunku.***

***Zamawiający informuje ponadto, że umożliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej, w celu dokonania pomiarów z natury.***

***Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.***

***Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia.***

***Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.***