

Nadleśnictwo Płońsk

Spokojna 1

09-100 Szerominek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: **ZG.270.16.2021**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Budowa drogi leśnej w leśnictwie Kielki w oddziałach: 51/52, 43/44”** – znak sprawy **ZG.270.16.2021**.

Zamawiający, **Nadleśnictwo Płońsk**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy o zamówienie może ubiegać się wykonawca który wykonywał inwestycję drogowe polegające na budowie dróg z mieszanek mineralno asfaltowych kompleksową infrastrukturą (kanalizacja deszczowa sanitarna wykonywanie podbudowy rozkładanie mieszanek asfaltowych) i z budowy dróg asfaltowych posiada referencję?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, tacy wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie. Wymagania stawiane w SWZ należy traktować jako minimalne.

Pytanie nr 2

Czy do wykonania zadania stosujemy tylko kruszywo z przekruszu niesort betonowy czy na wierzchnie warstwy drogi używamy kruszywo łamane 0-31,5 mm (kruszywo drogowe potocznie zwane kieleckim).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. W załączonym do postępowania projekcie takie kruszywa zostały zastosowane.

Pytanie nr 3

W opisie technicznym założone zostały 3 warstwy podbudowy drogi natomiast w przedmiarze wyróżnić możemy 4 warstwy, co możemy przyjąć za poprawne ??

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Droga została zaprojektowana z trzech warstw. Mogą występować różnice w grubości niektórych warstw na poszczególnych odcinkach drogi, co zostało uwzględnione do kalkulacji kosztów.

Zamawiający

Tomasz Dziewulski