PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1:50



WYMIANA POCHWYTÓW BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ

- Demontaż istniejącej balustrady

Ze względu na niespełnianie wymogów projekt przewiduje wymianę istniejącej balustrady klatki schodowej. Istniejąca balustrada nie spełnia wymagań przeciwpożarowych (wykonana jest z drewna) oraz nie odpowiada obowiązującym przepisom odnośnie wysokości pochwytu.
Przewiduje się usunięcie istniejącej balustrady.

- Montaż nowej balustrady

Ze względu na dostosowanie istniejącej balustrady do wymaganej wysokości przewiduje się montaż pochwytu na wymaganej wysokości 110 cm.
Projektowany pochwyt należy wykonać z rury ze stali nierdzewnej średnicy 50 mm. Mocowanie pochwytu poprzez element wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z rysunkiem. Nowy pochwyt należy wykonać na całej długości istniejącej balustrady nie pozostawiając przerw, zachowując ciągłość pochwytu. Wszystkie połączenia wykonać jako połączenia spawane niewidoczne.
Przed wykonaniem należy sprawdzić istniejące wymiary z natury.

WIDOK BALUSTRADY NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ



WIDOK BALUSTRADY NA FILARZE WEWNĘTRZNYM



POCHWYT PROJEKTOWANEJ BALUSTRADY

- POCHWYT

Wykonany z rury ze stali nierdzewnej o średnicy 50mm

- ELEMENT MOCUJĄCY POCHWYT

Pręt stalowy średnicy 10mm

- ROZETA MASKUJĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wszystkie połączenia wykonać jako spawane oszlifowane i niewidoczne. W ścianie należy osadzić marki stalowe, do których mocowany będzie element mocujący pochwyt.

SKALA 1:2





SZACHT KANAŁU NAWIEWNEGO - RZUT 1:20

P1

płytki gresowe, antypoślizgowe 30.0x30.0 cm na kleju elastycznym np. Nowa Gala Signum SG 02 lub równoważne innego producenta(uzgodnić z Inwestorem)	2,0 cm
hydroizolacja podpłytkowa z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej np. KOSTER NB Elastik szary lub równoważna. Na styku wylewki ze ścianą i we wszystkich załamaniach należy wkleić taśmę uszczelniająca KOSTER Flextec lub równoważną innego systemu	0,2 cm (3,6 kg/m2)
preparat grunt. na bazie polimer.-krzemianowej np. KÖSTER Polysil TG 500 lub równoważny innego syst.	0,15 kg/m2
wylewka betonowa zbrojona siatką Ø3mm, 15x15 cm -warstwa dociskowa	5,0 cm
elastyczna zaprawa hydroizolacyjna np. KÖSTER NB Elastik szary lub równoważna innego systemu uwaga: izolację wyciągnąć na ścianę na wys. 20.0 cm powyżej posadzki	0,25 cm (4,5 kg/m2) na 2 warstwy
mikrozaprawa uszczelniająca np. KÖSTER NB 1 szara (2 warstwy) z dodatkiem SB Haftemulsion lub równoważny innego systemu uwaga: izolację pod posadzką połączyć z izolacją ściany	0,2 cm (2,5 kg/m2) na 2 warstwy
preparat grunt. na bazie polimer.-krzemianowej np. KÖSTER Polysil TG 500 lub równoważny innego syst.	0,15 kg/m2
beton podkładowy C12/15 jako warstwa wyrównująca z domieszką uszczelniającą do betonu KÖSTER BDM lub równoważną	10,0 cm
grunt wyrównać, wykonać podsypkę żwirową, zagęścić równomiernie do stopnia zagęszczenia Id=0,6	10,0 cm

P3

płytki gresowe, antypoślizgowe 30.0x30.0 cm na kleju elastycznym np. Nowa Gala Signum SG 02 lub równoważne innego producenta(uzgodnić z Inwestorem)	2,0 cm
wylewka cementowa zbrojona siatką z prętów Ø3mm co 10 cm z betonu B15	5,0 cm
folia budowlana PVC gruba 0,5 mm	
styropian twardy np. Termo Organika Silver Dach-Podłoga	10,0 cm
2x masa bitumiczna do stosowania bezpośrednio z izolacją termiczną KOESTER BIKUTHAN 2K	
płyta górna szachtu z betonu B37 (C30/37 beton wodoszczelny W-8 stal zbrojeniowa klasy AIIIN (B500SP).	14,0 cm

- W części pomieszczenia z obniżoną posadzką gdzie może wystąpić woda, ze względu na zainstalowane urządzenia przewiduje się instalację wpustu podtogowego.

Projektowaną instalację wykonać z rur i kształtek PVC o średnicy DN50.

Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką ze spadkiem minimum 2% w kierunku projektowanej studzienki kanalizacyjnej.

SZACHT KANAŁU NAWIEWNEGO - PRZEKRÓJ A-A 1:20



PRZEKRÓJ B-B 1:20



Kanały wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę odporności ogniowej równą co najmniej klasie odporności EI 120 S.
Przewody obudować płytami ze skalnej wełny z dodatkiem cząsteczek wodorotlenku magnezu, który poprawia właściwości ogniochronne.

Dane techniczne płyt do obudowy kanałów wentylacji oddymiając
- współczynnik przewodzenia ciepła λD: 0,046 W/mK,
- klasa reakcji na ogień A1
- grubość obudowy 60 mm
- płyty kleić systemowym klejem do wykonywani uszczelnień

Obniżenie i wykonanie nowej posadzki

Hydroizolacja pod posadzkami w piwnicach
Zakres robót:

1. Skuć posadzkę oraz wylewkę cementową oraz podtoże z betonu podkładowego
uwaga:
W związku z potrzebą obniżenia posadzki o 45 cm, względem istniejącej, przyjmuje się rozwiązanie polegające na ułożeniu nowej podbudowy z betonu podkładowego C12/15 gr. 10,0 cm z domieszką uszczelniającą do betonu KÖSTER BDM lub równoważną jako warstwy nośnej pod izolację
Podłoże betonowe musi być czyste, mocne, suche, równe, bez ubytków, gniazd żwirowych i ostrych krawędzi.

2. Z uwagi na nieznany poziom wód gruntowych w podłożu zaleca się wykonanie najpierw krystalizującą hydroizolację mineralną KÖSTER NB 1 dla przygotowania i osuszenia podłoża pod hydroizolację elastyczną.
- podłoże zagruntować preparatem KÖSTER POLYSIL TG 500 (0,15 kg/m2)
- na płytę betonową oraz na fasety i ok. 20 cm na ścianę nanieść dwie warstwy szlamu uszczelniającego KOSTER NB 1 z dodatkiem SB Haftemulsion do wody zarobowej w ilości 10-15%, zużycie KOSTER NB 1: 2,5 kg/m2 na dwie warstwy.

3. Po min. 24-48 godz. nanieść za pomocą szpachli w dwóch warstwach elastyczną zaprawę hydroizolacyjną KOSTER NB Elastik na grubość 2,5 mm (zużycie 4,5 kg/m2 na dwie warstwy).

4. Po wykonaniu wylewki dociskowej podtoże należy zagruntować preparatem KÖSTER POLYSIL TG 500 (zużycie 0,15 kg/m2). Następnie należy wykonać hydroizolację podpłytkową z elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej KÖSTER NB Elastik szary na gr. 2 mm (zużycie 3,6 kg/m2). Na styku wylewki ze ścianą i we wszystkich załamaniach należy wkleić taśmę uszczelniająca KÖSTER Flextec.
Po 48 godz. od wykonania hydroizolacji podpłytkowej z KÖSTER NB Elastik można przystąpić do układania płytek gresowych.

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. ROZPATRYWAĆ Z TEKSTEM OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
4. PRACE PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
5. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA ZNOWUJĄCY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z PROJEKTEM I W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI LUB WĄTPLIWOŚCI, CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ, POWINIEN ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU ICH WYJAŚNIENIA.

INWESTOR: INVESTOR:	POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI UL. WARSZAWSKA 24 31-155 KRAKÓW
Architekci Pracownia Projektowa	ul. gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego 10/8 31-358 KRAKÓW tel. kom. +48 /0501 442 615 mail: pa.architekci@gmail.com NIP: 677-172-21-19 REGON: 356551190 www.antipa.pl
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKUMENTACJA NA RYSUNKU ZAWARTA, POTWIERDZONA I ZŁOŻONA, JAK RÓWNIEŻ OPRACOWANIE BEZ ZGODY UŻYTKOWNIKA AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
PROJEKT: PROJECT:	PROJEKT WYDZIELENIA POŻAROWEGO I ODDYMIANIA GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INST. DYSTANCJUJĄCEJ POŻAŁ EI30 F. W BUDYNKU W-3 (10-21) WIEK NA DZ. 9/12, OBR.1/8, UL. WARSZAWSKA 24, KRAKÓW - ŚRÓDMIEŚCIE
TYTUŁ: TITLE:	WYMIANA BALUSTRADY SZACH KANAŁU NAWIEWNEGO
OPRACOWAŁ: CZERTIFIED BY:	MGR INŻ.ARCH. WOJCIECH FRACZEK AR.A.7131-48/09 — 09.2021
	MGR INŻ.ARCH. PAWEŁ BINEK —
SPRAWDZIŁ: CERTIFIED:	MGR INŻ.ARCH. PIOTR RALIK WPOA/0175/2006 — 09.2021
BRANŻA: BRANCH:	ARCHITEKTURA — NR. RYSUNKU / NO.: A-16
FAZA: PHASE:	PROJEKT TECHNICZNY
UMOWA NR: CONTRACT NO.:	DT-01/19/2021/10-21 — SKALA / SCALE: 1:50 1:20 1:2
NR. PROJEKTU: PROJECT NO.:	01-06-2021
DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH: -	09.2021
AutoCad LT2005	Serial No: 342-2052683