


- LEGENDA:
- Proj. instalacja c.o. zasilanie podejście do rozdzielaczy
  - Proj. instalacja c.o. powrót podejście do rozdzielaczy
  - Proj. instalacja c.t. zasilanie
  - Proj. instalacja c.t. powrót
  - Proj. instalacja co. zasilanie podejście do grzejników
  - Proj. instalacja co. powrót podejście do grzejników
  - Proj. grzejnik płytowy "V" higieniczny 30V-600
  - Proj. grzejnik drabinkowy
- 015 +20 °C  
Φwym: 1487 W
- Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia  
strata ciepła
- R1 Proj. rozdzielacz natynkowy 12 sekcji  
R2 Proj. rozdzielacz natynkowy 12 sekcji  
R3 Proj. rozdzielacz natynkowy 8 sekcji  
R4 Proj. rozdzielacz natynkowy 8 sekcji

UWAGA!

- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. do której zaprojektowano włączenie.
- Nastawa na projektowanych grzejnikach oraz zaworach równoważących dotyczy projektowanego przepływu oraz straty ciśnienia. Przed wpisaniem do istniejącej instalacji należy dokonać pomiaru przepływu na istniejących zaworach równoważących.
- Po wpisaniu do istniejącej instalacji całość (projektowana + istniejąca) należy wyregulować na zaworach równoważących dla wymaganego przepływu.
- W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
- Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poz. należy zastosować typowe przejścia p.poz.
- Instalację c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia od rozdzielaczy do grzejników w warstwach posadzkowych. Wszystkie grzejniki podłączyć rurą Ø16x2,00.



STADIUM	
Projekt budowlany	
BRANŻA	
SANITARNA	
NAZWA OBIEKTU	
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ O PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ I NACZYNIOWEJ 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 21742/20 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU	
RZUT 5 PIĘTRA - INSTALACJA C.O. i C.T.	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	CO-1
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER MAP/IS/0353/12 nr upr.: MAP/0229/POOS/12 w specjalności sanitarnej
DATA SPORZĄDZENIA	15.12.2020
INWESTOR	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
WAW	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NIEJAKIENIEJ PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY. JEST AUTORSKIM PRAWEM OSOBY I AUTORSKIM PRAWEM MAJĄTKOWYM JAKO TWÓR ARCHITEKTONICZNY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH (Dz.U. nr 80 z 2002, z późn. zm.)	
NR. STRONY	