

BILANS POWIETRZA DLA POZIOMU 5. PIĘTRA CHIRURGIA																	
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	Wys. Pom (m)	Kubatura (m3)	Krotność w/h	Naw. Okienne	Naw. Darco	N1	W1	WC	W2	WG	W3	W4	W5	W6	
5.01	Korytarz oddziału	127,93	2,40	307,03	1,6			480									
5.02	Pokój chorych 2-os.	15,22	2,92	44,44	1,5	65											
5.03	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,86	2,50	7,15	9,1					65							
5.04	Kuchenka pacjentów	6,05	2,50	15,13	6,6						100						
5.05	Pokój chorych 4-os.	27,48	2,92	80,24	1,5	120											
5.06	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,87	2,50	7,18	16,7					120							
5.07	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu	4,49	2,50	11,23	8,9					100							
5.08	Pomieszczenie porządkowe	2,64	2,50	6,60	4,5						30						
5.09	Pomieszczenie techniczne elektryczne	3,87	2,92	11,30	5,3	60									60	60	
5.10	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne NPS	8,89	2,70	24,00	4,2						100						
5.11	Brudownik	4,73	2,50	11,83	8,5						100						
5.12	Dyżurka pielęgniarska	7,25	2,40	17,40	-	Wentylowane łącznie z korytarzem 5.01											
5.13	Pokój przygotowawczy	13,04	2,92	38,08	1,6	60						60					
5.14	Sala intensywnego nadzoru	14,03	2,92	40,97	1,5					60							
5.15	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,19	2,50	7,98	7,5							60					
5.16	Magazyn	2,14	2,50	5,35	29,9	160											
5.17	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	14,8	2,92	43,22	3,2	60	80									140	
5.18	Śluza izolatki	1,94	2,50	4,85	6,2			30									
5.19	Izolotka	10,89	2,92	31,80	4,7			150									
5.20	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne izolatki	3,86	2,50	9,65	18,3								177				
5.21	Śluza izolatki	1,94	2,50	4,85	6,2			30			27						
5.22	Izolotka	10,89	2,92	31,80	4,7			150									
5.23	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne izolatki	3,81	2,50	9,53	13,3						127						
5.24	Śluza izolatki	1,94	2,50	4,85	6,2			30			27						
5.25	Izolotka	11,07	2,92	32,32	4,6			150									
5.26	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne izolatki	3,82	2,50	9,55	13,3						127						
5.27	Pomieszczenie przygotowania lekarzy	9,8	2,50	24,50	4,9			120	120								
5.28	Aneks sprzętu	10,19	2,92	29,75	-	Wentylowane łącznie z salą zabiegową 5.29											
5.29	Sala zabiegowa	41,83	2,92	122,14	16,0			1950	1850								
5.30	Dekontaminacja	4,27	2,50	10,68	13,1	140		100						100			
5.31	Pokój socjalny personelu	13,78	2,92	40,24	3,5	60	80					140					
5.32	Pokój chorych 2-os.	14,32	2,92	41,81	1,5	62											
5.33	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,85	2,50	7,13	8,7					62							
5.34	Pokój chorych 2-os.	14,32	2,92	41,81	1,5	62											
5.35	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,85	2,50	7,13	8,7					62							
5.36	Pokój chorych 2-os.	14,53	2,92	42,43	1,5	62											
5.37	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,96	2,50	7,40	8,4					62							
5.38	Pokój chorych 2-os.	14,53	2,92	42,43	1,5	62											
5.39	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,96	2,50	7,40	8,4					62							
5.40	Pokój chorych 2-os.	14,53	2,92	42,43	1,5	62											
5.41	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,96	2,50	7,40	8,4					62							
5.42	Pokój lekarzy	36,56	2,92	106,76	1,5	90	70					80					
5.43	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne lekarzy	3,68	2,5	9,2	8,7							80					