

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Lp	Sym	Symbol	Nazwa	Typ lub	Moc	Liczba jednostek	System	Typ źródła światła	Stopień ochrony	Montaż	Uwagi
1	A1		AWARYJNA	3W-N 3p 1W 4h	1W	1h	A-002	SE	IP65	naświetlenie	wyjście sytuacyjne
2	A2		AWARYJNA	3W-N 3p 3W 4h	3W	1h	A-002	SE	IP65	naświetlenie	wyjście sytuacyjne
3	A3		AWARYJNA	3W-N 3p 1W 3h	1W	1h	A-002	SE	IP65	naświetlenie	wyjście sytuacyjne
4	A4		AWARYJNA	3W-N 3p 3W 3h	3W	1h	A-002	SE	IP65	naświetlenie	wyjście sytuacyjne
5	A5		AWARYJNA	1W-N 1L 1W 4/4	1W	1h	A-002	SE	IP6533	dwustronne	wyjście sytuacyjne
6	A6		AWARYJNA	1W-N 1L 3W 4/4	3W	1h	A-002	SE	IP6533	dwustronne	wyjście sytuacyjne
7	A7		AWARYJNA	1W-N 1L 1W 3/3	1W	1h	A-002	SE	IP6533	dwustronne	wyjście asymetryczne
8	A8		AWARYJNA	1W-N 1L 3W 3/3	3W	1h	A-002	SE	IP6533	dwustronne	wyjście asymetryczne
9	A9		AWARYJNA	PRACOWNIA	8W	1h	A-002	SE	IP65	naświetlenie	wyjście asymetryczne
10			NEONKOWA	PROFILOST FIDELIST	1.8W	1h	A-002	SA	IP40	naświetlenie	ukryjsan

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mockiewicza ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
INWESTYCJA	Budynek Collegium Biologicum UAM		
LOKALIZACJA	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	"PROKON" Biuro Projektowo-Wykonawcze Hanna Kowalewska ul. Podgórna 10, 62-002 Suchy Las		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Hanna Kowalewska	302/84/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych	
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Radosław Jackowski		
TREŚĆ RYS.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego - Piwnica cz. ABCDLE		SKALA 1:100
	Czerwiec 2010	NR KONTRAKTU	ZP/7008/UI20
BRANŻA E	REWIZJA 01	NR RYSUNKU	**E.1**