

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	W. nal.	Moc	Ilość sztuk	System	Typ ster.	Montaż	Uwagi
1	A1		AWARYJNA	230V,50,1W,4lm	1W	1H	N-302	SE	PRG	nadtynkowy	szybka czerwona
2	A2		AWARYJNA	230V,50,3W,4lm	3W	1H	N-302	SE	PRG	nadtynkowy	szybka czerwona
3	A3		AWARYJNA	230V,50,1W,8lm	1W	1H	N-302	SE	PRG	nadtynkowy	szybka szamotyczna
4	A4		AWARYJNA	230V,50,3W,8lm	3W	1H	N-302	SE	PRG	nadtynkowy	szybka czerwona
5	A5		AWARYJNA	230V,50,1W,4lm	1W	1H	N-302	SE	PRG/S	kierunkowy	szybka czerwona
6	A6		AWARYJNA	230V,50,3W,4lm	3W	1H	N-302	SE	PRG/S	kierunkowy	szybka szamotyczna
7	A7		AWARYJNA	230V,50,1W,8lm	1W	1H	N-302	SE	PRG/S	kierunkowy	szybka czerwona
8	A8		AWARYJNA	230V,50,3W,8lm	3W	1H	N-302	SE	PRG/S	kierunkowy	szybka szamotyczna
9	A9		AWARYJNA	PRAWIE LITERY	3W	1H	N-302	SE	PRG	nadtynkowy	szybka szamotyczna
10			KIERUNKOWA	ZNAK PLASTY 150x150	1,8W	1H	N-302	SA	PRG	nadtynkowy	piktogram

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mockiewicza ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
INWESTYCJA	Budynek Collegium Biologicum UAM
LOKALIZACJA	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	"PROKON" Biuro Projektowo-Wykonawcze Hanna Kowalewska ul. Podgórna 10, 62-002 Suchy Las
FUNKCJA / IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. / PODPIS
PROJ.ELEKTR: mgr inż. Hanna Kowalewska	302/84/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych
PROJ.ELEKTR: mgr inż. Radosław Jackowski	
TREŚĆ RYS.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego - I piętro cz. ABCDLE
SKALA	1:100
Czerwiec 2010	NR KONTRAKTU: ZP/708/U/20
BRANŻA: E	REWIZJA: 01
NR RYSUNKU	E.5