

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Lp.	Opis	Symbol	Nazwa	Nr tab.	Moc	Czas podtrzym.	System	Typ pomp.	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	A1		AWARYJNA	OWA SU 1W MR	1W	1H	H-SIZ	SE	IP65	naentynowy	opłyta symetryczna
2	A2		AWARYJNA	OWA SU 3W MR	3W	1H	H-SIZ	SE	IP65	naentynowy	opłyta symetryczna
3	A3		AWARYJNA	OWA SU 1W RP	1W	1H	H-SIZ	SE	IP65	naentynowy	opłyta symetryczna
4	A4		AWARYJNA	OWA SU 3W RP	3W	1H	H-SIZ	SE	IP65	naentynowy	opłyta symetryczna
5	A5		AWARYJNA	OWA FL 1W AR	1W	1H	H-SIZ	SE	IP65/20	dwstronny	opłyta symetryczna
6	A6		AWARYJNA	OWA FL 3W AR	3W	1H	H-SIZ	SE	IP65/20	dwstronny	opłyta symetryczna
7	A7		AWARYJNA	OWA FL 1W RP	1W	1H	H-SIZ	SE	IP65/20	dwstronny	opłyta symetryczna
8	A8		AWARYJNA	OWA FL 3W RP	3W	1H	H-SIZ	SE	IP65/20	dwstronny	opłyta symetryczna
9	A9		AWARYJNA	PRIMOS II 5W RC	5W	1H	H-SIZ	SE	IP65	naentynowy	opłyta symetryczna
10			KIERUNKOWA	PROFILIGHT EXA LED	1.8W	1H	H-SIZ	SA	IP40	naentynowy	piktogram

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mockiewicza ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
INWESTYCJA	Budynek Collegium Biologicum UAM
LOKALIZACJA	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	"PROWON" Biuro Projektowo-Wykonawcze Hanna Kowalewska ul. Podgórna 10, 62-002 Suchy Las

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Hanna Kowalewska	302/84/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych	
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Radosław Jackowski		

TREŚĆ RYS.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego - II Piętro cz. FGHIJK		SKALA 1:100
	Czerwiec 2010	NR KONTRAKTU	ZP/708/U/20
BRANŻA E	REWIZJA 01	NR RYSUNKU	**E.8**