

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Lp	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc [W]	Moc pozorna	System	Typ opr.	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	A1	A1	AWARYJNA	DAN.SU.11W.AR.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
2	A2	A2	AWARYJNA	DAN.SU.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
3	A3	A3	AWARYJNA	DAN.SU.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
4	A4	A4	AWARYJNA	DAN.SU.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
5	A5	A5	AWARYJNA	DAN.L.11W.AR.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
6	A6	A6	AWARYJNA	DAN.L.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
7	A7	A7	AWARYJNA	DAN.L.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
8	A8	A8	AWARYJNA	DAN.L.11W.RP.	11W	1H	H-NSS	SE	IP65	nastropowy	opłyta wzmocniona
9	A9	A9	AWARYJNA	PRISMOS II 9W RO	9W	1H	H-NSS	SE	IP40	nastropowy	płaskopanel
10			KIERUNKOWA	PROFI LIGHT SAS/LED	1,8W	1H	H-NSS	SA	IP40	nastropowy	płaskopanel

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
INWESTYCJA	Budynek Collegium Biologicum UAM
LOKALIZACJA	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	"PROKON" Biuro Projektowo-Wykonawcze Hanna Kowalewska ul. Pogodna 10, 62-002 Suchy Las
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO
PROJ.ELEKTR.	mgr inż. Hanna Kowalewska
PROJ.ELEKTR.	mgr inż. Radosław Jackowski
	NR UPR.
	302/84/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych
TREŚĆ RYS.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego - I Piętro cz. FGHIJK
BRANŻA	E
REWIZJA	01
	Czerwiec 2020
	NR RYSUNKU
	E.6
	SKALA
	1:100
	NR KONTRAKTU
	ZP/70/UZ/20