LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH

Lp.	Opn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Czas świecenia	System	Typ linii kabl.	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	A1	A1	AWARYJNA	Orion SU 1W AA	1W	1H	H-SO	SE	IP65	nastropowy	optyka symetryczna
2	A2	A2	AWARYJNA	Orion SU 3W AA	3W	1H	H-SO	SE	IP65	nastropowy	optyka symetryczna
3	A3	A3	AWARYJNA	Orion SU 1W RP	1W	1H	H-SO	SE	IP65	nastropowy	optyka asymetryczna
4	A4	A4	AWARYJNA	Orion SU 3W RP	3W	1H	H-SO	SE	IP65	nastropowy	optyka asymetryczna
5	A5	A5	AWARYJNA	Orion FL 1W AA	1W	1H	H-SO	SE	IP65/20	dostropowy	optyka symetryczna
6	A6	A6	AWARYJNA	Orion FL 3W AA	3W	1H	H-SO	SE	IP65/20	dostropowy	optyka symetryczna
7	A7	A7	AWARYJNA	Orion FL 1W RP	1W	1H	H-SO	SE	IP65/20	dostropowy	optyka asymetryczna
8	A8	A8	AWARYJNA	Orion FL 3W RP	3W	1H	H-SO	SE	IP65/20	dostropowy	optyka asymetryczna
9	A9	A9	AWARYJNA	PRIMO II SW INO	5W	1H	H-SO	SE	IP65	nastropowy	optyka symetryczna
10			KIERUNKOWA	PROFILIGHT EXPLICIT	1,2W	5H	H-SO	SA	IP40	nastropowy	piktogram



INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mockiewicza ul. H.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
INWESTYCJA	Budynek Collegium Biologicum UAM		
LOKALIZACJA	Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	"PROKON" Biuro Projektowo-Wykonawcze Hanna Kowalewska ul. Podgórna 10, 62-002 Suchy Las		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Hanna Kowalewska	302/84/PW w specj. inst. w zakresie instalacji elektrycznych	
PROJ.ELEKTR:	mgr inż. Radosław Jackowski		
TREŚĆ RYS.	Instalacja oświetlenia awaryjnego i kierunkowego - II Piętro cz. ABCDLE	SKALA	1:100
	Czerwiec 2010	NR KONTRAKTU	ZP/708/U/20
BRANŻA	E	REWIZJA	01
		NR RYSUNKU	**E.7**