

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60
16-400 Suwałki

1.dz. SZW.DZI.262.127/10/PN/WU/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **Dostawa wraz z wymianą agregatu spalinowo-elektrycznego o mocy znamionowej min 350Kva, MW stacji transformatorowej S-1 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** – znak sprawy **10/PN/WU/2022**.

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12/04/2022r. do godziny 12:00 wpłynęły 3 oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty
1	Pezal Product Line Sp. z o.o. Miałki Szlak 52 80-717 Gdańsk	352 550.00 zł
2	"Elektromil" Hurtownia Elektryczna Zbigniew Ślaski Mickiewicza 10 16-400 Suwałki	342 199.20 zł
3	AGREGATY PEX-POOL PLUS METALOWCÓW 35 39-200 DĘBICA	423 612.00 zł

Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy PZP, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o maksymalnej kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj 308 999,20zł a najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę 342199,20zł, co znacząco przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Z poważaniem
Adam Szałanda

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach