



1. Tablica TPW o stopniu ochrony min. IP30, I klasa ochrony
2. Aparatura modułowa o zdolności zwarciorowej 6kA

Inwestor   Investor							
SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu		ul. Juraszów 7-19 60-479 Poznań					
Projektant							
graphit #beAhead		Stępińska 22/30/424 00-739 Warszawa (22) 718 30 40 www.graphit.pl					
Projektant	mgr inż. Łukasz Choluż	MAZ/0058/PWBE/20					
Współpraca							
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Osuch	MAZ/0595/PWOE/12					
	Imię , Nazwisko	Nr upr. Podpis					
Branża Elektryczna							
Nazwa i adres inwestycji   Project Name and Adress							
Budowa kuchni centralnej, budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego, ul. Juraszów 7/19 Poznań, działka nr 2/21, obręb Gołęcin							
Tytuł rysunku   Drawing title							
SCHEMAT TABLICY POTRZEB WŁASNYCH - TPW							
Faza/Phase:	Skala/Scale:	Data/Date:					
Projekt Wykonawczy	n/d	11.02.2022					
Project. No.	Stage	Origin.	Role	Doc. Type	Zone	Level	Number
21009	PW	GIT	EL	SD	XX	LA	61101