

DW/IBM/176/88651/2021
IBM/80-1/2405/2021

Poznań, 07/10/2021

Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Juraszów 7/19
60-479 Poznań

Dotyczy: uzupełnienie opinii znak DW/IBM/176/86290/2021 z dnia 30.09.2021r. w zakresie zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe.

W nawiązaniu do wydanej pismem znak DW/IBM/176/86290/2021 z dnia 30.09.2021r. opinii o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanego szpitala/rozbudowy szpitala planowanego na terenie działek nr geod. 1/6, 2/17 przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu, uzupełniamy ww. opinię w zakresie zapotrzebowania na wodę na cele przeciwpożarowe: Istniejąca sieć wodociągowa o średnicy 150 mm z rur żeliwnych w ul. Juraszów zapewni wydajność na cele p.poż. w ilości $q_s=20,0\text{dm}^3/\text{s}$ (prawdopodobnie będzie istniała konieczność poboru wody z więcej niż jednego hydrantu na ww. sieci), przy ciśnieniu 0,2MPa przy czym, przy chwilowym, zwiększonym poborze wody w tym rejonie może wystąpić zmniejszony wypływ z hydrantu, przy mniejszym ciśnieniu wypływu.

sprawę prowadził: Agata Gregorowicz tel. 61-8359-100,
e-mail: agata.gregorowicz@aquanet.pl

dokument zatwierdziła
Agata Gregorowicz
Specjalista ds. warunków technicznych