



## Szpital Wojewódzki w Poznaniu

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Poznań, 10.11.2021

### DR/RK/KW/MR-1254/2021

Dot.: opinii o możliwości włączenia do Ciepła Systemowego planowanej rozbudowy szpitala przy ul. Juraszów 7/19 (dz. 1/6, 2/17, ark. 27, obr. Gołęcin) w Poznaniu.

W odpowiedzi na Państwa Wniosek, dotyczący możliwości przyłączenia planowanej rozbudowy szpitala o Wielkopolskie Centrum Specjalistyczne, zlokalizowanego przy **ul. Juraszów 7/19 (dz. 1/6, 2/17, ark. 27, obr. Gołęcin)** w Poznaniu do Ciepła Systemowego, uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej istnieje możliwość dostawy energii cieplnej do ww. obiektu.

Veolia Energia Poznań S.A. widzi możliwość podłączenia do Ciepła Systemowego ww. budynku dla wnioskowanej mocy o łącznej wartości:  $Q_c = 2968 \text{ kW}$  (w tym:  $Q_{co} = 1159 \text{ kW}$ ,  $Q_{cwuśr} = 731 \text{ kW}$ ,  $Q_{went} = 1078 \text{ kW}$ ). Niniejsza rozbudowa powinna zostać skoordynowana z budową nowego awaryjnego źródła ciepła dla wszystkich obiektów służby zdrowia zlokalizowanych na tym obszarze, tj.: Szpitala Wojewódzkiego, Szpitala MSW oraz Szpitala Dziecięcego przy ul. Wrzoska, które są obiektami wrażliwymi. Źródło to zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła dla przedmiotowych obiektów. Punktem włączenia przyłącza cieplnego do planowanego obiektu będzie wymagający przebudowy fragment sieci cieplnej 2xDN200 zlokalizowany na terenie inwestycji. Wspomniana sieć cieplna posiada rezerwę do zasilania przedmiotowego obiektu.

Realizacja niniejszego zadania wiązać się będzie z przygotowaniem projektu Umowy przyłączeniowej (wraz z warunkami przyłączenia stanowiącymi załącznik do umowy), która szczegółowo określi zasady finansowania i realizacji inwestycji. W celu przygotowania dokumentów prosimy o przesłanie na nasz adres wypełnionego, kompletnego Wniosku o przyłączenie do m.s.c. wraz z załącznikami

Jednocześnie informujemy, iż techniczna oraz ekonomiczna możliwość podłączenia niniejszego obiektu do Ciepła Systemowego zostanie zweryfikowana w momencie złożenia ww. Wniosku o przyłączenie do m.s.c. Podłączenie obiektów do m.s.c. może nastąpić poza sezonem grzewczym oraz po min. 16 miesiącach od daty obustronnego podpisania ww. Umowy.

Termin ważności opinii: 6 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowana jest preizolowana sieć cieplna 2xDN200 będąca własnością Veolia Energia Poznań S.A oraz kanałowa sieć cieplna 2xDN125 obecnie przejmowana na własność przez Veolia Energia Poznań S.A. W

#### Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 105 947 725,00 zł, wypłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000

tel. 801 57 57 57, (61) 43 76 276, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

[www.energiadlapoznania.pl](http://www.energiadlapoznania.pl), [www.veolia.pl](http://www.veolia.pl)

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem [www.energiadlapoznania.pl](http://www.energiadlapoznania.pl) lub w siedzibie Veolia Energia Poznań S.A.



związku z wystąpieniem kolizji planowanej zabudowy z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt przebudowy przedmiotowej inwestycji. Warunki przebudowy infrastruktury ciepłowniczej wydane zostaną przez Veolia Energia Poznań S.A. na wniosek Inwestora. Prosimy, aby wniosek o wydanie warunków technicznych zawierał propozycje nowego przebiegu infrastruktury ciepłowniczej, uwzględniającego planowaną lokalizację budynku.

Niniejsza opinia nie stanowi warunków przyłączenia w rozumieniu ustawy z 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 833) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92).

Jeśli będą Państwo mieli jakiegokolwiek pytania prosimy o kontakt z panią Anną Rozkuską (tel. 727 691 657, [anna.rozkuszka@veolia.com](mailto:anna.rozkuszka@veolia.com)).

Z poważaniem

Manager ds. Rozwoju

*Zuzanna Lewandowska*

K/O:

1. KW a/a