



- LEGENDA:**
- GRANICA STREF POŻAROWYCH - REI 120
 - WYDZIELENIA POŻAROWE - EI 60
 - OBUDOWA DRÓG EWAKUACYJNYCH - EI 30
 - DOJŚCIA EWAKUACYJNE
 - PRZEJŚCIA EWAKUACYJNE
 - WYŚCIE EWAKUACYJNE
 - HYDRANTY DN 25
 - ZAWORY DN 52
 - PRZEDSIÓNEK PRZECIWPÓŻAROWY
 - DŹWIG DLA EKIP RATOWNICZYCH
 - MINIMALNA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ZAMKOWIEC:
 - EI 60
 - EI 30
 - DYMOSZCZELNOŚĆ
 - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
 - CENTRALA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
 - NUMER KLATKI SCHODOWEJ
 - NAZWA STREFY POŻAROWEJ

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANI UL. JURASZÓW 719, 60-479 POZNAŃ	
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3b rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami), - § 13 ust. 4 rozp. z 24 lipca 2009 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1030).	
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU
Opiniotwórca:	mgr inż. Kazimierz Miśdziński Rzecznikowa budowlana Lista rzeczoznawców bud. woj. poznań, upr. nr 46/93 Uprawnienia budowlane w spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej nr 147/65
Opiniotwórcy:	RZECZOWNIAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH inż. Jacek Podyma Nr upr. 656/2016
Nr rys.	03
Skala:	1:200
Czerwiec	2021

- XXX - NIEPRAWIDŁOWOŚCI (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 158-1/2015 [E])
- XXX - ELEMENTY DO WYKONANIA (EKSPERTYZA 2015 r. - POSTANOWIENIE WKW PSP 156/2015, 158-1/2015 [E]; ORAZ PB)
- XXX - NIEPRAWIDŁOWOŚCI - EKSPERTYZA 2021 r.
- XXX - ELEMENTY WSKAZANE DO WYKONANIA EKSPERTYZA 2021 r.