
Część niepodpiwniczona
Obszar poza zakresem opracowania
Pion WLZ-ów na poziom parteru do zasilanej ZDP
RG - XnYKXS 1x25mm2
TN1 - YDY 2x10mm2
TN2 - YDY 2x10mm2
Obniżenie H=+2,2m
Kl. schodowa 1
Intendentka
Mag.
Kuchnia
Wypiarnia
Obieralnia
Mag. Warzyw
Mag. prod. jednym
Zmywalnia
Magazyn mięs
Pom. Sosz.
WC
Kl. sch. cz. mieszk.
Komórka H=2,8m
Kanał wentylacyjny
Montaż opraw na profilu U44 pod kanałem
H=h(kanału)+2,36
Szafka went.
Pion WLZ-ów na poziom parteru i piętra do rozdzielnicy administracyjnej RA oraz maszynowych TM1- TM2
RA - YDYżo 3x4mm2
TM1 - YDY 2x10mm2
TM2 - YDY 2x10mm2
WLZ-y układać w rurach DVR pod tynkiem
WLZ rozdzielnicy RKU: YDYżo 5x16mm2
Pion WLZ-ów na poziom parteru do rozdzielnicy WG
RG - XnYKXS 1x25mm2
RA - YDYżo 3x4mm2
RKO - YDYżo 3x10mm2
Szatnia H=2,75m Em=200lx
Świetlica
Zmywalnia
Komórka H=2,8m
Kanał wentylacyjny
Kuchenka H=2,2m
Em=100lx Kotłownia H=2,9m
Em=100lx Sklad 2
Em=100lx Sklad 1
Kom. 1
Kom. 2
Zawory awaryjny wyłącznik kotłowni RWAT
Zakres objęty rys. E2
Zakres objęty rys. E3
Pomieszczenie komputerowe H=3,18m
Centrala alarmowa
Kpa/ppr/pracowania komputerowa H=3,18m
DALI GRUPA 1
DALI GRUPA 2
DALIeco Control
LS/PD LI + AP
RP1.1/03
RP1.1/02
RP1.1/01
RP1.1/02
RP1.1/02
RP1.1/02