

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Dębica dn. 24.01.2018

TDP/OP6/PN67/2018.01.24/ 000000 ♣

**Publiczna Szkoła Podstawowa im.
KS. PRAŁ. Jana Ślęzaka w Ołpinach
Ołpiny 451
38-247 Ołpiny**

Dotyczy: *zmiany lokalizacji układu pomiarowego oraz sposobu zasilania,*
kontrahent 70093107

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2018r uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę lokalizacji na zewnętrzną ścianę budynku oraz zmianę sposobu zasilania układu pomiarowego pod adresem Ołpiny 451-Szkoła. Prace związane z przebudową układu pomiarowego winna wykonać osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac w zakresie instalacji elektrycznych. Prace należy wykonać własnym kosztem.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Miejscem przyłączenia do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. słup nr 31, stacja transformatorowa S-696 OŁPINY 22 obwód nr 3
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej i miejscem rozgraniczenia własności urządzeń będą zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej/haku/ na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy
3. Zasilanie instalacji odbiorczej z sieci o napięciu 400/230V. Moc przyłączeniowa dla ENID_5021046986 wynosi 39 kW

WARUNKI REALIZACJI

1. Realizacja instalacji odbiorczej przez wnioskodawcę wymaga:
 - zabudowa wyłącznika przeciwpożarowego w skrzyni wykonanej w II klasie ochronności dostosowanej do zamykania i oplombowania
 - na odpływie z wyłącznika przeciwpożarowego zabudować skrzynię wykonaną w II klasie ochronności z zabezpieczeniami przedlicznikowymi typu RP00 dla każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego osobno. Skrzynia dostosowana do zamykania i oplombowania
 - ułożenia wlv wykonanego przewodami dostosowanymi do obciążenia, w rurze ochronnej PCV po zewnętrznej ścianie od miejsca podwieszenia przyłącza
 - zabudowania zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK1e-1P-S, wykonanego w II klasie ochronności, odpowiadającego wymaganiom określonym w OSD zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku w miejscu dostępnym do obsługi, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym 80 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego) 63A stanowiący zabezpieczenie główne/przeciążeniowe zalicznikowe/ oraz tablice do zabudowy licznika 3-fazowego bezpośredniego energii czynnej.

- budowa instalacji odbiorczej do nowych potrzeb
- 2. W związku z przebudową układu pomiarowego należy dokonać aktualizacji umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej sprzedaży energii elektrycznej .


WARUNKI DODATKOWE

1. Instalacja odbiorcza winna spełniać wymagania obowiązujących w Polsce norm i przepisów.
2. Całości prac w zakresie instalacji elektrycznej powinien zostać wykonany przez podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.
3. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C , dla doboru aparatury spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg. obliczeń jednak nie mniej niż 6 kA.
4. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić z wnioskiem /WR/ do TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. o zgodę na rozplombowanie układu pomiarowego.
5. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji po przebudowie należy złożyć na formularzu /OST/ w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. przy aktualizacji umowy kompleksowej. Odbiorniki użytkowane w przyłączanym obiekcie nie mogą wprowadzać do sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. zakłóceń wyższych od dopuszczalnych określonych w normach i przepisach.
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej urządzeń odbiorczych określa się na poziomie $\text{tg } \phi < 0,4$.
7. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N winno być dokonane na uziemionym zacisku w rozdzielni głównej obiektu
8. Termin ważności warunków ustala się na dzień 24.04.2018

W chwili zawierania nowej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej lub dystrybucyjnej prosimy przedstawić do wglądu dowód osobisty, oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu w którym ma być wykorzystywana energia elektryczna i przekazanie jego kopii.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zgłoszenie się w Biurze Obsługi Klienta, Tarnów u. Studniarskiego 2.
Kontakt telefoniczny – 032 606 0 606.

K/o:
1 x TDP/PN67

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Marcin Sienkowski