

Suwałki, dnia 29/12/2022 r.

L.dz. SZW.DZI.262.334/40/TP/AK/2022

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 40/TP/AK/2022

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy Zamówienia udzielanego w trybie podstawowym pn.: w ramach projektu pn.: Modernizacja i przebudowa oddziału chorób zakaźnych wraz z zakupem i instalacją szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach „Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dedykowanych chorobom zakaźnym w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz.1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1

1. Prosimy o informację czy na terenie Szpitala występuje już poczta pneumatyczna?

Odpowiedź: Szpital w chwili obecnej nie posiada poczty pneumatycznej.

Pytanie nr 2

Projektowany system poczty pneumatycznej powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne stacje nadawczo-odbiorcze w przyszłości.

Proszę o podanie o ile stacji nadawczo- odbiorczych ma mieć możliwość rozbudowy.

Odpowiedź: Docelowo w przyszłości poczta pneumatyczna swoim zasięgiem powinna objąć cały kompleks Szpitala. Rozbudowa będzie planowana etapami, w miarę możliwości technicznych i finansowych.

Pytanie nr 3

W projekcie elektrycznym „OŚWIETLENIE_W-Rys. nr IE_2 420x1000” jest tylko 7szt kinkietów nad umywalkami „oznaczenie C”. Czy reszta nad resztą umywalk mają być też te same oprawy? Brak informacji w projekcie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca wykazał jedynie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:

- a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnym obiekcie o powierzchni całkowitej min. 500 m² i na kwotę min 3 000 000,00zł brutto:
 - za robotę budowlaną Zamawiający uzna budowę lub rozbudowę, lub przebudowę, lub remont 1 obiektu budowlanego (zgodnie z definicjami określonymi w ustawie Prawo budowlane – (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej;
 - za budowę lub rozbudowę, lub przebudowę lub remont Zamawiający uzna wykonanie przedmiotowych robót zawierających co najmniej: wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej i branży elektrycznej oraz instalacje gazów medycznych takich jak: sprężone powietrze lub tlen, lub próżnia;
 - za czynny obiekt Zamawiający uzna budynki funkcjonujące, w których prowadzona jest działalność 24 h/dobę.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ z dnia 27.12.2022 r.

1. W odpowiedzi na pytanie nr 19 Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie odcinków podziemnych poniżej poziomu przemarzania gruntu w technologii PEHD bez dodatkowej izolacji termicznej. Czy w związku z tym Zamawiający ma świadomość, że przy takim rozwiązaniu należy liczyć się z silnym zawilgoceniem pojemników transportowych w wyniku kondensacji pary wodnej?

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem, Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi z dnia 23.12.2022 r. w zakresie Uczestnika 1 pytanie nr 19:

jest: Tak, zamawiający dopuszcza

powinno być: Zgodnie z SWZ.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 8 do SWZ punkt pn.: Oprogramowanie systemowe i jego funkcje :

jest:

Dane rejestrowe powinny być gromadzone i być dostępne z każdego komputera w tej samej sieci co komputer sterujący. Dostęp do danych rejestrowych poprzez przeglądarkę internetową po autoryzacji użytkownika. Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych – komputerach

powinno być :

Wymaga aby dane rejestrowe były gromadzone i dostępne z każdego komputera w tej samej sieci co komputer sterujący. Dostęp do danych rejestrowych poprzez przeglądarkę internetową po autoryzacji użytkownika bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych/komputerach.

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 2 i ust. 3 Ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy

Termin składania ofert 03/01/2023 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 03/01/2023 godz. 12:00

Termin związania ofertą 01/02/2023

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania do SWZ, zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl i <https://e-propublico.pl>.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i wynikających z nich zmian w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 40/TP/AK/2022 z dnia 12/12/2022r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach