

Gnojnik dnia: 2023-01-24

**Gmina Gnojnik**  
Gnojnik 363  
32-864 Gnojnik

## **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Gnojnik"** – znak sprawy **RIID.271.1.2023**.

Zamawiający, **Gmina Gnojnik**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o uszczegółowienie zakresu robót, jakie należy zrealizować w ramach zadania - podanie długości i lokalizacji przewidzianych do remontu dróg gminnych. Załączony do dokumentacji przedmiar robót jest niewystarczający do przeprowadzenia wizji w terenie oraz wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia planowana jest modernizacja infrastruktury drogowej z całego terenu Gminy Gnojnik. Załączony przedmiar obrazuje ilości poszczególnych robót wynikających z przeglądu terenowego stanu dróg wchodzących w mienie Gminy Gnojnik. Zadanie nie obejmuje realizacji całych odcinków dróg, ale zakłada odcinkowe remonty. W załączeniu zamawiający udostępnia wykaz wszystkich dróg wchodzących w mienie drogowe Gminy Gnojnik (plik „DROGI GMINNE zestawienie”).

### **Pytanie nr 2**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczne wykonania robót, jeżeli Zamawiający nie posiada SST, proszę o podanie kategorii ruchu na jaką Wykonawca ma przewidzieć mieszanki asfaltowe.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w zakresie mieszanki asfaltowej należy przyjąć:

dla warstwy wiążącej/wyrównawczej/AC 16 W dla KR-2;  
dla warstwy ścieralnej AC 11 S dla KR-2.

**Pytanie nr 3**

W nawiązaniu do §5 projektu umowy proszę o wyjaśnienie jaka będzie część wartości wynagrodzenia, którą Zamawiający przewiduje wypłacać po odbiorze częściowym prac - objęta udziałem własnym Zamawiającego. Brak informacji uniemożliwia prawidłową wycenę kosztu finansowania inwestycji przez Wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z promesą otrzymaną z Rządowego Funduszu Polski Ład przewidywana wartość udziału własnego Zamawiającego wynosi 263 157,90 PLN, tj. 5% wartości Inwestycji. Kwota ta może ulec zmianie w zależności od wartości oferty, wybranej jako najkorzystniejsza w procedurze przetargowej.