



Zestawienie danych z projektu	
Bllok	Opis
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM Z SOCEWKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTYCH 1h, 308lm W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W WYKONANIU IP54 W POZOSTALYCH IP20
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM Z SOCEWKĄ KORYTARZOWĄ 1h, 235lm
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNA Z OGRZEWANĄ BATERIĄ IP66, 596lm, 1h
	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z PIKTOGRAMEM EWAKUACYJNYM 1h IP41
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY SYSTEMU SSP
	ALARMOWY PRZYCISK ODDYMIANIA
	HYDRANT
	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DLA ODDZIAŁU
	CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
	IP20/44 840 48 596
	840 40 595
	IP20/44 840 12 D100
	IP20/44 840 21 D165
	CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360st
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY
	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
	ŁĄCZNIK SCHODOWY
	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
	WYPUST KABLOWY

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH
NA DZIAŁCE NR 21742/20 obręb 2 M. Suwałki
PRZY UL. SZPITALNEJ 60 W SUWAŁKACH

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIWNICY
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

1:100

IE_1

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Rączkowski
POM/0010/PWOE/14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marek Wojciechowski
KUP/0085/PWOE/12

DATA SPORZĄDZENIA

25.02.2022

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I OCHRONY JEST AUTOREM PRAWAM OŚWIETLENIA I AUTORSKIM PRAWAMI MAJĄTKOWYM JAKO TŁUWCH ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTOWI CZŁONKOWI I CZŁONKOWI ICH WSPÓLNICY NIE PODDAJĄ SIĘ WYKONANIU Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POŚREDNICZYCH (Dz. U. z 2000, poz. 904).

NR STRONY