


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
1	DZWIĘK SZPITALNY	8,82	27	POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY	11,69
2	KŁATKA SCHODOWA	22,32	28	SALA CHOROBY 3 OSOBNOWA	22,45
3	HOL WINDOZY	26,50	29	ŁAZIENKA NPS. ODDZIAŁU	6,45
4	KORYTARZ POZIOMY	70,13	30	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	2,91
4a	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,72	31	SALA CHOROBY 2 OSOBNOWA	16,52
5	POKÓJ DIAGNOSTYCZNO-ZABEGOWY	17,68	32	SALA CHOROBY 2 OSOBNOWA	16,52
6	POKÓJ BADAŃ	13,70	33	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	2,94
7	ŁAZIENKA PRZ. SALI TRWAŁ.	4,11	34	SALA CHOROBY 3 OSOBNOWA	22,90
8	ŁAZIENKA Z WODNĄ MIAŁĄ	7,07	35	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	3,83
9	USTĘP PERSONELU	5,83	36	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	3,83
10	POM. PORZĄDKOWE	3,03	37	SALA CHOROBY 2 OSOBNOWA	27,44
11	MAGAZYN BRZOBY	3,43	38	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	3,31
12	SOCJAL. PERSONELU	8,33	39	SŁUZA IZOLATKI	3,85
13	SŁUZA BRZOBY PERSONELU	5,68	40	ŁAZIENKA IZOLATKI	10,61
14	SEKRETARIAT	13,67	41	IZOLATKA	10,59
15	PIEL. ODDZIAŁOWA	18,84	42	ŁAZIENKA IZOLATKI	2,71
16	MAGAZYN CZYSTY	3,71	43	POM. PORZĄDKOWE	3,19
17	POKÓJ ORGANIZATORA	19,31	44	ŁAZIENKA IZOLATKI	2,78
18	PRZEDSIĘSIĘ	3,77	45	SŁUZA IZOLATKI	3,63
19	ŁAZIENKA ORGANOZATORA	3,62	46	ŁAZIENKA IZOLATKI	2,91
20	POKÓJ LEKARZY	27,86	47	SŁUZA IZOLATKI	3,91
21	ŁAZIENKA LEKARZY	3,53	48	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABEGOWY	15,94
22	ANEXS LEKARZY	3,47	49	SALA CHOROBY 1 OSOBNOWA	21,86
23	SŁUZA ODDZIAŁOWA PACJENTA	6,73	50	ŁAZIENKA PRZ. SALI CHOROBY	3,67
24	UMYWALNA	6,43	51	KORYTARZ ODDZIAŁU	70,09
25	SŁUZA CZYSTA PERSONELU	13,61	52	POM. PORZĄDKOWE	708,41
26	DZIŁOWNIA PIELĘGNIARSKA	7,78			



Zestawienie danych z projektu	
Blok	Opis
AW 1-1-300m	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM Z SOCCZEWKĄ DO PRZESTRZENI OTWARTYCH 1h, 300lm
AW 2-2-250m	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM Z SOCCZEWKĄ KORYTARZOWĄ 1h, 235lm
AW 3-1-300m	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z CENTRALNYM MONITORINGIEM ZEWNĘTRZNA Z OGRZEWANĄ BATERIA IP66, 596lm, 1h
AW 4-1-300m	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Z POKŁADNĄ EWAKUACYJNĄ 1h IP41
AW 5-1-300m	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY SYSTEMU SSP
AW 6-1-300m	ALARMOWY PRZYCIŚK ODDYMIANIA
AW 7-1-300m	HYDRANT
AW 8-1-300m	GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DLA ODDZIAŁU
AW 9-1-300m	CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA
AW 10-1-300m	IP20/44 840 48 596
AW 11-1-300m	840 40 595
AW 12-1-300m	IP20/44 840 12 D100
AW 13-1-300m	IP20/44 840 21 D165
AW 14-1-300m	CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI 360st
AW 15-1-300m	ŁĄCZNIK ŚWIECNIKOWY
AW 16-1-300m	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
AW 17-1-300m	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY
AW 18-1-300m	ŁĄCZNIK ŚWIECNIKOWY HERMETYCZNY
AW 19-1-300m	ŁĄCZNIK SCHODOWY
AW 20-1-300m	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
AW 21-1-300m	WYPUST KABLOWY

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZAKĄŻNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH NA DZIAŁCE NR 21742/20 obręb 2 M. Suwałki PRZY UL. SZPITALNEJ 60 W SUWAŁKACH

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

SKALA RYSUNKU

1:100

NUMER RYSUNKU

IE_2

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Raczkowski
POM/0010/POOE/14

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Marek Wojciechowski
KUP/0085/PWOE/12

DATA SPORZĄDZENIA

25.02.2022

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE: NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKICH I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWEM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRAWEM MAJĄTKOWYM I JAKO WYTWÓR ARCHITEKTURY ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 19.04.2004 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH SPOŁECZNYCH (Dz.U. 2004.149.1094)

NR STRONY