



LEGENDA:

Instalacja freonowa

Instalacja skroplin

JW1

Jednostka wewnętrzna split
Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW, wym.
795x305x185mm (szer/wys/gł);
8,3kg lub równoważna

JW2

Jednostka wewnętrzna multisplit
Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW, wym.
795x305x185mm (szer/wys/gł);
8,3kg lub równoważna

JZ1

Jednostka zewnętrzna split
Qch.=2,5kW, Qgrz.=2,9kW E=0,67kW,
230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gł); 29kg lub równoważna

JZ2

Jednostka zewnętrzna split
Qch.=3,4kW, Qgrz.=3,8kW E=0,92kW,
230V, 50Hz, wym. 800x554x333mm
(szer/wys/gł); 29kg lub równoważna

JZ3

Jednostka zewnętrzna na potrzeby
chłodnicy centrali wentylacyjnej
Qch.=17,5kW, Qgrz.=19,0kW
E=5,30kW, 230V, dodatkowo 230V
do modułu sterującego, 50Hz, wym.
900x1327x320mm (szer/wys/gł);
107kg lub równoważna

UWAGA!

1. Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatora rurą np. PVC-UØ20 łączoną poprzez klejenie. W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposażyć w pompkę skroplin.

W przypadku odprowadzenia skroplin bezpośrednio do instalacji kanalizacji sanitarnej należy wykonać syfon antyzapachowy suchy.

2. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.

3. Lokalizację sterowników ustalić na budowie. Przed montażem rurociągów freonowych koordynować z pozostałymi instalacjami.

STADIUM		
Projekt wykonawczy		
BRANŻA		
SANITARNA		
NAZWA OBIEKTU		
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SUWAŁKACH NA DZIAŁCE NR 21742/20 obręb 2 M. Suwałki PRZY UL. SZPITALNEJ 60 W SUWAŁKACH		
TYTUŁ RYSUNKU		
RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU	
	1:100 KL2	
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Obrok MAP/IS/0013/21 nr upr.: MAP/0224/PWBS/20 w specjalności sanitarnej	
DATA SPORZĄDZENIA		31.01.2022
INWESTOR		
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
WAW		e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYM I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TWÓRCY ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz. 904).		NR. STRONY