



Oznaczenie sprawy: ZP/11/B/23

Poznań, dnia 05.06.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ**

Szanowni Państwo,

Upzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1 – Dostosowanie pomieszczeń dla Biura Obsługi Studenta w budynku Collegium Geographicum w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 11.** W projekcie zalecana jest wymiana pakietów szyb termoizolacyjnych na 2 komorowe. W związku z tym prosimy o podanie jakim systemie wykonana jest istniejąca stolarka.

**Odpowiedź 11.** Zamawiający nie dysponuje takimi danymi. Wymiana pakietów szyb termoizolacyjnych na 2-komorowe zgodnie z punktem 6.4 oraz rysunkiem 320-Z/22 jest tylko zalecana i nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z rysunkiem 320-Z/22 należy dokonać serwisu, regulacji okuć oraz wymiany uszczelek w 4 kpl. istniejącej stolarki fasadowej.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

  
KANCLERZ  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
dr Marek Wysocki

  
Kancel