



Oznaczenie sprawy: ZP/77/B/23

Poznań, dnia 26.09.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w trybie podstawowym, na: **roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 2 – Wymiana instalacji teletechnicznych biblioteki (ppoz. CCTV, instalacja włamaniowa) – Etap II.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić plany obiektu z zaznaczonymi strefami ogniowymi?

Odpowiedź 1. Zamawiający nie dysponuje rysunkami stref pożarowych w obiekcie.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącej instalacji kablowej na obiekcie, w którym mają odbywać się prace modernizacyjne?

Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego okablowania jeżeli nie jest uszkodzone i spełnia wszystkie normy pożarowe.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie czujnika podczerwieni pasywnej z dodatkowym detektorem temperatury pomieszczenia z soczewką fresnela?

Odpowiedź 3. Zamawiający dopuszcza stosowanie powyższych czujników. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być uzgodnione z konserwatorem zabytków.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje przesunięty z dnia 28.09.2023 r., godz. 10:00 na dzień 02.10.-2023 r., godz.: 10:00.

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty z dnia 28.09.2023 r., godz. 10:30 na dzień 02.10.-2023 r., godz.: 10:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy rozdziału 15 pkt. 15.1 SWZ i otrzymują następujące brzmienie: „15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 31.10.-2023 r.”

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl