

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki

SZW.DZI.262.537.50/TP/AK/2023

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Remont pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja zakładu Anatomii i Patomorfologii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”**

Numer referencyjny: 50/TP/AK/2023

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI DO WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Z DNIA 25 / 10 / 2023 R.**

Uczestnik 5

Pytanie nr 2

Zamawiający w pkt. 4.4.4. Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych Załącznika nr 4 do SWZ w opisie Okablowanie strukturalne zapisał "Wymagania gwarancyjne. Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski, wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT -Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej" taki zapis ogranicza krąg potencjalnych Wykonawców, czy Zamawiający odstąpi od ww. wymogów gwarancyjnych?

Jest:

Odpowiedź: Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski. Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

Odbiory

1. Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA /Kategorii 6A zgodnie z normami referencyjnymi ujętymi w niniejszym opracowaniu.
2. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić warunek: instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego.

Powinno być:

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje w wymagań gwarancyjnych dotyczących okablowania strukturalnego wykreślając poniższy zapis i przenosząc odpowiedzialność gwarancyjną na Wykonawcę

~~Wymagania gwarancyjne. Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.~~

~~–wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT – Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.~~

~~Odbiory~~

- ~~1. Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy EA /Kategorii 6A zgodnie z normami referencyjnymi ujętymi w niniejszym opracowaniu.~~
- ~~2. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić warunek:~~

~~Instalacja musi być wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego.~~

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert 31/10/2023r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 31/10/2023r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą : 29/11/2023r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda