



Poznań, dnia 14 kwietnia 2023 r.

**WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.52840.116.1.2023.GK

**POSTANOWIENIE**

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm. – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w trybie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 – zwanej dalej Prawo budowlane), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu do KW PSP w Poznaniu 15 marca 2023 r.) złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu wraz z **„Ekspertyzą techniczną określającą wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Przebudowy pomieszczeń części poddasza budynku „E” filii nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”** (zwanej dalej Ekspertyzą techniczną), sporządzoną w marcu 2023 r. przez rzeczoznawców: budowlanego dr. inż. Romana Pilcha oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Małgorzatę Pilch z określonym w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:

1. w zakresie klatki schodowej K1:
  - zawężone szerokości biegów w części nadziemnej wynoszące minimalnie 1,28 m,
  - zawężone szerokości spoczników w części nadziemnej wynoszące minimalnie 1,14 m,
  - zawyżone wysokości stopni w części nadziemnej wynoszące maksymalnie 0,175 m,
  - zastosowanie stopni schodów z noskami, wobec zakazu stosowania takich stopni w budynkach opieki zdrowotnej;
2. w zakresie schodów zewnętrznych SZ1:
  - zawężona szerokość spocznika wynosząca minimalnie 0,53 m,
  - zawyżone wysokości stopni wynoszące maksymalnie 0,17 m;
3. W zakresie parametrów drzwi w budynku:
  - zawężona szerokość drzwi DZ1, stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku prowadzące z klatki schodowej K1, wynosząca 1,15 m;
  - zawężona szerokość nieblokowanego skrzydła drzwi wieloskrzydłowych D7, wynosząca 0,70 m;
4. przekroczona dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia nr 19 na piętrze/poddaszu – sala indywidualnej terapii psychologicznej, wynosząca 12,4 m przy jednym dojściu do drzwi EI 60 obudowanej i oddymianej klatki K1;

5. brak zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej K1 (obudowanej i oddymianej) przeznaczonej do ewakuacji ze strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II, wobec zamknięcia istniejącymi drzwiami o klasie EI 60/30 odporności ogniowej bez zapewnienia parametru dymoszczelności;
6. zawężona szerokość drogi ewakuacyjnej przy schodach SW1 wynosząca 1,07m;

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych w części budynku objętej opracowaniem o zwiększonym natężeniu do wartości 5 lx (wymagane 1 lx) na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej (wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy technicznej;
- II. autonomiczne czujki dymu - projektuje się wyposażenie części objętej opracowaniem w autonomiczne czujki dymu z wbudowaną baterią litową 10 lat;
- III. szkolenia personelu oraz obsługi w zakresie ewakuacji oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego – 1 raz w roku;

#### **postanawiam**

**wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż podany w § 68 ust. 1, 2 i 3; § 69 ust. 8; § 239 ust. 4; § 240 ust. 1; § 242 ust.1; § 245 ust.1; § 256 ust. 3 rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

#### **UZASADNIENIE**

Pan Tomasz Drożdżyński złożył w imieniu inwestora wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie art. 9 ust. 6 Prawa budowlanego, w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia WT budynków.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.


Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,

- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.   
ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
st. bryg. mgr inż. Jarosław Zamelczyk

#### Otrzymują:

1. Tomasz Drożdżyński – pełnomocnik  
ul. Konińska 18  
61-041 Poznań

2. a/a

#### Do wiadomości:

1. KP PSP w Obornikach

#### Załącznik:

„Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego dla Przebudowy pomieszczeń części poddasza budynku „E” filii nr II Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” (adresat – 1 egz.; KP PSP w Obornikach, aa – 1 egz.).

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: <http://www.psp.wkp.pl/iiod/>). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. WKW PSP nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywać ich do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.

