Uwagi:
1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami i wytycznymi branżowymi obowiązującymi w czasie realizacji robót.
2. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w terenie wymiary podane na rysunku.
3. Roboty montażowe, które ze względu na sposób wykonania powodują zabrudzenie innych elementów budynku, należy wykonać przed montażem tych elementów.
4. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć systemu ognioodpornego o klasie odporności ogniowej nie niższej niż wymagana dla przegrody, przez którą przechodzą przewody.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym.
6. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w terenie wymiary podane na rysunku.
7. Roboty montażowe, które ze względu na sposób wykonania powodują zabrudzenie innych elementów budynku, należy wykonać przed montażem tych elementów.
8. Przejścia przewodów przez ściany i przegrodzenia należy wykonać ognioodporne.
9. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami i wytycznymi branżowymi obowiązującymi w czasie realizacji robót.
10. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w terenie wymiary podane na rysunku.
11. Roboty montażowe, które ze względu na sposób wykonania powodują zabrudzenie innych elementów budynku, należy wykonać przed montażem tych elementów.
12. Przejścia przewodów przez ściany i przegrodzenia należy wykonać ognioodporne.

Projekt budowlany opracowano na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uwagi ogólne/inne: cyan-ok

Wycinki: - adresacja systemu DALI
- Przy montażu opraw należy mieć na uwadze wskazania na rysunku – 1.3m od docelowej posadzki.
Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielni przeciwpożarowych należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi z pkt opracowanymi do projektu budowlanego architektury.

Nazwa inwestycji/Tytuł projektu:
ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ „F" Z SOR-EM, PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKŁADEM DROGOWYM.

Inwestor:
SZPITAL WIELKOPOLSKI sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Juraszów 7/19
www.JuraszA.pl

Adres inwestycji:
ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
działki nr ew.: 1/4, 2/17, Obręb: 20 Golęcin

Branża: **Instalacje elektryczne**

Typ: **Projekt tech. - wykonawczy**

Projektował: mgr inż. Krystian Klak (uprawnienia: MAZ/0327/PWOE/21)

Sprawdził: mgr inż. MAGDALENA PIETRZAK (uprawnienia: MAZ/0327/PWOE/21)

Opracowanie: graphIT sp. z o.o. www.graphit.pl

Nazwa/Numer rysunku: Instalacja oświetlenia - poziom 00

Kod Dyscypliny: BF

Rewizja: REV.1

Data: 30/09/23

Skala: 1:150

Kod | Etap | Przed. | Rodzaj | Branża | Typ | Poziom | Nr kolejny
23001 - PTW - GPH - EL - BF - RZ - 00 - 01006