

Bilans mocy - obwody gwarantowane RUPS 1

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja ogólna			Instalacja technologiczna			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	
Lp	Rozdzielnica	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	Psz [kW]
1	00R1 G				4,4	0,5	2,2							4,4	2,2
2	00R2 G				8,45	0,5	4,225							8,45	4,225
3	00R3				9,8	0,5	4,9							9,8	4,9
4	00RIT1	1,42	1	1,42	4,75	0,5	2,375	10	0,7	7				16,17	10,795
5	00RIT2	0,654	1	0,654	7,35	0,5	3,675	5	0,7	3,5				13,004	7,829
6	00RIT3.1	0,9	1	0,9	5,35	0,5	2,675	8	0,7	5,6				14,25	9,175
7	00RIT3.2	0,756	1	0,756	2,35	0,5	1,175	8	0,7	5,6				11,106	7,531
8	00RIT3.3				4,45	0,5	2,225	8	0,7	5,6				12,45	7,825
9	00RIT3.4				5,55	0,5	2,775	8	0,7	5,6				13,55	8,375
10	00RIT4	0,392	1	0,392	6,45	0,5	3,225	5	0,7	3,5				11,842	7,117
11	00RIT5	0,198	1	0,198	8,1	0,5	4,05	5	0,7	3,5				13,298	7,748
12	00RIT6	0,136	1	0,136	4,3	0,5	2,15	3,15	0,7	2,205				7,586	4,491
13	00RIT7	0,98	1	0,98	4,85	0,5	2,425	10	0,7	7				15,83	10,405
14	00RIT8.1	0,42	1	0,42	4,87	0,5	2,435	3,15	0,7	2,205				8,44	5,06
15	00RIT8.2	0,42	1	0,42	4,85	0,5	2,425	3,15	0,7	2,205				8,42	5,05
16	00RIT9	0,234	1	0,234	4,5	0,5	2,25	3,15	0,7	2,205				7,884	4,689
17	00RIT10	0,208	1	0,208	2,75	0,5	1,375	3,15	0,7	2,205				6,108	3,788
18	00RIT11	0,312	1	0,312	4,9	0,5	2,45	3,15	0,7	2,205				8,362	4,967
19	00RIT12	0,033	1	0,033	4,85	0,5	2,425	3,15	0,7	2,205				8,033	4,663
20	00RIT13	0,193	1	0,193	5,05	0,5	2,525	3,15	0,7	2,205				8,393	4,923
21	00RIT14	0,746	1	0,746	4,45	0,5	2,225	8	0,7	5,6				13,196	8,571
22	01R1				10,8	0,5	5,4							10,8	5,4
RAZEM														231,372	139,727

Bilans mocy - obwody gwarantowane RUPS 2

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja ogólna			Instalacja technologiczna			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	
Lp	Rozdzielnica	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	Psz [kW]
1	B1R2	0,12	1	0,12				133	1	133	13,4	1	13,4	146,52	146,52
RAZEM														146,52	146,52

Bilans mocy - obwody gwarantowane RUPS 3

		Instalacja oświetleniowa			Instalacja ogólna			Instalacja technologiczna			Instalacja wentylacji, klimatyzacji			Suma	
Lp	Rozdzielnica	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	kj [-]	Psz [kW]	Pz [kW]	Psz [kW]
1	B1R3	0,12	1	0,12				133	1	133	13,4	1	13,4	146,52	146,52
RAZEM														146,52	146,52