



NIEPOŁOMICE

INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE sp. z o.o.
ul. DROGA KRÓLEWSKA 27, 32-005 NIEPOŁOMICE
NIP: 6832044382 REGON: 121018294
BDO: 000031102 TEL/FAX 12 20-12-423
(P)

KOM.7211.4.152.2023

Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach
ul. Zamkowa 5, pok. 6
Tel. 12-250-94-49

25.07.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

w Niepołomicach

Plac Zwycięstwa 13

Pełnomocnik:

Wojciech Klima

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji oraz warunków wykonania sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej publicznej (ul. Kusocińskiego) w miejscowości Niepołomice.

Wyrażam wstępną zgodę na lokalizację urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi tj. projektowanej sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej publicznej zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2346/1 (ul. Kusocińskiego) w miejscowości Niepołomice pod następującymi warunkami:

- sieć wodociągową można wykonać rozkopem zgodnie z załącznikiem graficznym,
- przeprowadzenie sieci wodociągowej w poprzek drogi gminnej oraz w miejscu W6 należy wykonać w rurze ochronnej,
- zniszczoną podbudowę należy odtworzyć poprzez wypełnienie wykopu nad wbudowanym urządzeniem, kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, układanym warstwowo (górną w-wę należy odtworzyć z kłінca frakcji 0 – 31,5 mm o wskaźniku zagęszczenia co najmniej 1),
- zniszczoną nawierzchnię asfaltową w pasie drogi gminnej należy odtworzyć z dwóch warstw asfaltem na gorąco (5 cm w-wa wiążąca na szerokości wykopów, oraz 4 cm warstwa ścierna na szerokości całej jezdni oraz na długości 1 m),
- zniszczoną nawierzchnię w punkcie W6 należy odtworzyć z dwóch warstw asfaltem na gorąco (5 cm w-wa wiążąca na szerokości wykopu oraz 4 cm warstwa ścierna o powierzchni minimum 1 m²),

**Za zgodność
z oryginałem**

inż. JERZY MIKA

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
kierownika, nadzorowania budowy w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych oraz gazowych
Upr. nr 16/83, 45/83 i 178/91
oraz ewid. MAP/IS/1453/01

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

www.niepolomice.eu
12 250 94 04
magistrat@niepolomice.eu

- przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej należy przedłożyć wyniki badań potwierdzające wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy celem akceptacji,
- badania potwierdzające wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy należy wykonać w obecności pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej (tel. 12-250-94-49), wyniki badań należy załączyć do wniosku dotyczącego odbioru pasa drogowego,
- pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego zgodnie z obowiązującymi normami, należy usunąć zbędną ziemię, gruz, resztki materiałów oraz wyrównać powierzchnię terenu z zachowaniem wymaganych spadków,
- w przypadku gdy technologia robót będzie wpływać na ruch drogowy lub ograniczać widoczność na drodze albo spowoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych na czas prowadzenia robót, wówczas należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót.

Przed przystąpieniem do realizacji w/w inwestycji należy uzyskać zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice na umieszczenie w pasie drogi wewnętrznej urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Wyrażam zgodę na dysponowanie dz. nr 2346/1 w miejscowości Niepołomice celem wykonania robót j/w tylko w takim zakresie jaki został uzgodniony niniejszym pismem.

Miejsce robót powinno być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyn złego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo inwestor z wykonawcą.

Lokalizację sieci wodociągowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej ZUDP – Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Słowackiego 29.

Należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego wszystkie elementy pasa drogowego, które zostały naruszone przedmiotowymi pracami. Po zakończeniu robót i przywróceniu pasa działek gminnych do poprzedniego stanu użyteczności zajmujący zobowiązany jest zawiadomić Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach celem odbioru pasa drogowego.

Ponadto informuję, że do odbioru należy dostarczyć mapę z inwentaryzacji powykonawczej w/w inwestycji.

Niniejsze pismo ważne jest 2 lata od daty wydania.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x adresat + załącznik graficzny

**Za zgodność
z oryginałem**
inż. JERZY MIKA

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
kierowania, nadzorowania budowy w zakresie
instalacji i sieci sanitarnych oraz gazowych
Upr. nr 16/83, 45/83 i 178/91
nr ewid. MAP/IS/1453/01

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Niepołomice
Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Grzegorz Sendor