




ZASILANIE: 3~50Hz, 400V/230V
UKŁAD ZASILANIA:
ROZDZIELNICE GŁÓWNE: TN-C
INSTALACJE ODBIORCZE: TN-S


Ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA


Rozdzielnica wolnostojąca szeregowa
IP41, I kl. izolacji, IK10, gł. 400 mm, RAL 7035


Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica wolnostojąca szeregowa,
- głębokość 600 mm
- norma: PN-EN 61439-2
- In: 630 A
- znamionowe napięcie sieci:
  3~ 50Hz 230/400 V
- stopień ochrony: IP41
- klasa ochronności: I
- odporność udarowa: IK10
- kolor: RAL 7032
- kąt otwarcia drzwi 120°
- demontowalna ścianka tylna
- materiał:
  blacha stalowa 1,5 mm,
  powlekana lakierem proszkowym i wypalana,
  stopień ochrony przy otwartych drzwiach: IP2x
  wytrzymałość na przepięcia kategoria IV;
  napięcie znamionowe izolacji AC 800V
  stopień zanieczyszczenia 3
- Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,
  niepalne, samogasnące, test metodą
  rozżarzonego drutu o temp. 650 °C

















WYDRUK: 2024-03-05

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku infrastruktury technicznej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr. 47 Nowa Huta, Kraków na cele: stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia agregatów prądotwórczych, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji), budowa podziemnego kanału technologicznego, przebudowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowa zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji deszczowej, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wody, budowa zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, DN, demontaż fragmentu zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji teletechnicznej, demontaż istniejącego muru oporowego oraz schodów terenowych, budowa muru oporowego oraz schodów zewnętrznych, przewidywane wzmocnienie lampy oświetlenia zewnętrznego oraz budowa chodnika terenu.
Przebudowa fragmentu pawilonu „C" budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS. Wykonanie robót budowlanych polegających na czasowym rozkuciu dziedzica zewnętrznego przy pawilonie „C" oraz wykonaniu tymczasowych otworów technologicznych w ścianie fundamentowej na cele przewiezienia istniejących agregatów prądotwórczych do nowoprojektowanego, przebudowywanego budynku infrastruktury technicznej oraz demontaż istniejących kominów spalinowych oraz zamurowanie istniejących otworów w ścianie fundamentowej, tymczasowe instalacji elektrycznej wewnątrz i na zewnątrz budynków zasilającej przeszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z przewiezieniem pomiędzy pawilonami „A" i „D".

Adres inwestycji:

dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obręb: 0047 Nowa Huta, Kraków

Inwestor:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Generalny projektant:

IEGPRZEM sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 1
31 - 587 Kraków

Jednostka projektowa:

OSET Jerzy Trześniowski
ul. Rzeźnicka-Deptak 2/8
31-261 KRAKÓW

Projektant:

mgr inż. Jerzy Trześniowski

Uprawnienia budowlane nr ewid. MAP/0187/PWOE/08
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzający:

Tytuł rysunku:

Rozdzielnica transferowa 0,4kV
+C-RGR1, +C-RGR2, +C-RGW

Branża projektowa:	Data edycji:
ELEKTRYCZNA	17/12/2022
	Rewizja:
Faza:	Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY	Format:

Numer rysunku:

ZER_PW_E_018_00

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYONAWCZYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM KLASOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEDSIĘBIORSTW W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPROGRAFII, PRZEDRUKU, ORAZ ZDOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, Z WYJĄTKIEM USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. (DRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.