



ZP3/570/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wymiana uszkodzonego agregatu wody lodowej w budynku dydaktycznym Collegium Polonicum w Ślubicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 6.

Prosimy o podanie modeli oraz danych do doboru pomp, które należy wymienić oraz przesłanie zdjęć obrazujących ich lokalizację.

Odpowiedź: Pompy obiegowe PMLA1 80/200 Leszno 2 szt.



Pytanie 7.

Czy w instalacji znajduje się woda czy glikol lub inny płyn?

Odpowiedź: W instalacji znajdują się woda.

Pytanie 8.

W SWZ znajduje się zapis "Czas reakcji na zgłoszenie lub wykryte przez serwis usterki za pomocą **zamontowanego w agregacie modułu do komunikacji bezprzewodowej służącego do ciągłej diagnostyki pracy urządzenia** (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia lub wykrycia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy". Proszę o wyjaśnienie co rozumieją Państwo pod pojęciem modułu do komunikacji bezprzewodowej.

Odpowiedź: Agregaty powinny mieć wbudowaną aplikację do monitoringu i sterowania (webserver) i umożliwiać komunikację po protokole BACnet IP. Aplikacja powinna być dostępna również dla użytkownika.

Pytanie 9.

Proszę o informację czy w przypadku kiedy gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy a na urządzenie 24 miesiąca to w ofercie należy przewidzieć przeglądy w okresie 24 czy 60 miesięcy ?

Odpowiedź: Przeglądy gwarancyjne należy wykonywać w okresie i z częstotliwością zgodnie z warunkami gwarancji producenta urządzeń.

Jednocześnie zmienia się termin składania ofert:

Było:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy <https://e-ProPublico.pl/> w terminie do dnia **21.03.2024 r. do godz. 10:00.**

Zmienia się na:

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy <https://e-ProPublico.pl/> w terminie do dnia **25.03.2024 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **25.03.2024 r. o godz. 10:10**, za pośrednictwem Platformy <https://e-ProPublico.pl/>, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Termin związania ofertą: do 23.04.2024r.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Jan Subczak

 *Jan Subczak*