

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wraz z montażem mroźni dla RCKiK w budynku na os. Na Skarpie 66a w Krakowie wraz z demontażem i utylizacją istniejącej mroźni i dostosowaniem pomieszczeń
---	---

Pomieszczenia przyziemia budynku os. Na Skarpie 66 w Krakowie				Nr Pomieszczenia	10.2			
				Nazwa pom.	Przedsionek mroźni			
Powierzchnia [m ²]	Wysokość [m]	Kubatura [m ³]	Wymagania specjalne	Uwagi	Ilość osób w pomieszczeniu x czas przebywania w ciągu doby [osoba x h/doba]			
7,60	3,06	23,66	-	-	1 osoba/okresowo			
Rodzaje przegród zewnętrznych i wewnętrznych								
Rodzaj przegrody	Ściany	Posadzki	Sufity	Okna	Drzwi	Ścianki wew.	Świetlik	Stropodach
Typ [kod]	11	21	30	Istniejące	Istniejące	12(mroźnia) 11	-	-
Instalacje elektryczne								
			Instalacja		Oświetlenie – wymagania specjalne			
Oświetlenie	Komputery	Urządzenia	1 faz	3 faz	Natężenie [lx]	Sterowanie	inne	
Tak	-	-	Tak	-	Zgodnie z normami	-	-	
Instalacje teletechniczne								
Telefon	Sieć komputerowa	Kontrola dostępu	Telewizja	Systemy audiowizualne	Inne			
-	-	-	-	-	-			
Instalacje wodociągowe					Instalacje kanalizacyjne			
Woda pitna rodzaj urządzenia		Hydrant ppoż.						
-		-			Tak (instalacja odprowadzenia skroplin)			
Instalacja wentylacji i klimatyzacji								
Rodzaj wentylacji i ilość powietrza			Urządzenie [kod]			Wymagania specjalne		
Grawitacyjna	-					Kontrola temperatury	Tak	
Mech. Wyporowa	-					Kontrola wilgotności	-	
Mechaniczna ogólna	Tak					Oddymianie	-	
Klimatyzacja	Tak					Odkurzenie centralne	-	
Wyposażenie specjalistyczne								
Instalacja	- Instalacja alarmowa "człowiek w komorze" z zewnętrzną sygnalizacją alarmu świetlnego i dźwiękowego na poziomie przynajmniej 120dB. - Instalacja ogrzewania ościeżnicy oraz progu drzwi mroźni (od strony pomieszczenia przedsiodka mroźni)							
Wymagania specjalne								
- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED - Wymagany zakres temperatur 16-20 °C - Podłoga zlicowana z podłogą zewnętrzną, aby zapewnić możliwy wjazd wózkiem - Dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzatora ściennego, wykonanie instalacji zasilającej, podłączenie do zasilania, wykonanie instalacji odpływu skroplin.								
Informacje dodatkowe								
- Demontaż istniejących warstw posadzkowych, - Wymiana posadzki (zmiana poziomu posadzki), - Zabezpieczenie istniejącego kanału podposadzkowego, - Wykonanie nowego wjazdu rewizyjnego do kanału podposadzkowego płytami żelbetowymi, - Usunięcie istniejących płytek ceramicznych na ścianach, - Montaż lekkich ścianek – ścianka zamykająca przestrzeń technologiczną, demontowalna - Wykończenie ścian zgodnie z kodem 11 (do pełnej wysokości pomieszczenia), - Tynkowanie i malowanie stropu, - Wymiana drzwiczek rewizyjnych w ścianach (wg rozwiązania systemowego) Należy zabezpieczyć powierzchnie sufitu i ścian tak, aby można było w sposób bezpieczny zamontować nową mroźnię. Uwaga: Należy przewidzieć konieczność prac remontowych w związku ze skutkami długotrwałego oddziaływania istniejącej mroźni na przegrody.								