



LEGENDA DSO

-  Głośnik (LC1 - WM06E8) w metalowej osłonie przeznaczony do montażu do sufitu lub zwieszany na linie stalowej
-  Głośnik (LBC 3018/01) w obudowie metalowej, montaż na ścianie
-  Stacja wywoławcza PVA-15CST
-  Mikrofon Strażaka - stacja wywoławcza PVA-15CST

Kable linii głośnikowych: HTKSH PH90 1x2x1,4mm,
montowane uchwytami metalowymi, certyfikowanym
rozstawem max. co 30 cm.
lub układane w korytach pożarowych

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEJ
ZOBOWIĄZANY DO OKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚC
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKcie OBMIARY NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE

INWESTOR	Politechnika Częstochowska ul. Dąbrowskiego 69 42-218 Częstochowa
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2 Lublin

NAZWA PROJEKTU
Roboty budowlane w zakresie dostosowania do
obowiązujących warunków ochrony
przeciwpożarowej budynku DS 5 „Maluch”
Politechniki Częstochowskiej

STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	TELETECHNICZNA

OBIEKT	DS 5 "Małuch" Politechniki Częstochowskiej ul. Dekabrystów 26/30, 42-200 Częstochowa nr ew. dz. 13/1 obręb 42A
--------	--

TEMAT RYSUNKU

Dźwiękowy System Ostrzegania
Rzuty kondygnacji od -1 do 3

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	TYTUŁ ZAWODOWY (IMIĘ I NAZWISKO)	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Józefina Mielon	LUB/0215/	

NUMEROWY	Wzrost: 180cm, Ciężar ciała: 75kg	ZH01/07	
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w szczególności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY			
SPECJALNOŚĆ			

PROJEKTANTA			
DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA
08.2019	1		1:100