

Kraków, dnia 2024-06-17

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, W-9/110
31-155 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej w budynku W-12 (10-35) WIiTH Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie - etap 2024 rok** – znak sprawy **KA-2/040/2024**

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o opracowanie obejmujące zakres instalacji strukturalnej.

Odpowiedź:

Zakres instalacji strukturalnej został przedstawiony w przedmiarze robót załączonym do SWZ.

Zamawiający informuje, że parametry sieci strukturalnej na obiekcie (nawiązującej do już istniejącej sieci) to:

- kable sieciowe min. kat. 7a oraz spełniające aktualne normy p.poż. (B2ca),
- gniazda LAN spełniające normy min. kat. 7a
- elementy aktywne modułowe typu Keystone min kat. 6+,

Pytanie nr 2

Proszę również o rozważenie możliwości przesunięcia terminu złożenia ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający