

Kraków, dnia 2024-06-19

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul. Warszawska 24, W-9/110
31-155 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej w budynku W-12 (10-35) WIiTH Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie - etap 2024 rok** – znak sprawy **KA-2/040/2024**

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie

Czy dla instalacji elektrycznych, analogicznie jak dla instalacji strukturalnych, jako wiążące należy przyjąć ilości materiałów określone w przedmiarze?

Odpowiedź:

Dla celów sporządzenia oferty należy przyjmować ilości określone w przedmiarze robót załączonym do SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający