
Układ sieci TN-S
400/230/N/PE 50Hz
układ ochrony przepięciowej
B + C + D /1,2kV/275V
PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
szyb A o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na Strych
7xYLY2x5x25 6xYLY2x5x10
2xNKGs 5x16 6xYLY2x5x6
YLY2x5x35 6xYLY2x5x10
NKGs 5x10
YLY2x5x25
szyb A o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na Strych
7xYLY2x5x25 7xKLB65x10
2xNKGs 5x16 8xYLY2x5x6
2xYLY2x5x16 5xYLY2x3x10
NKGs 5x10
YLY2x5x25
szyb B o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na Strych
YLY2x5x90 NKGs5x10
3xYLY2x5x25 6xYLY2x5x6
7xYLY2x5x16 5xYLY2x3x10
5xYLY2x5x18 YLY2x5x25
RDETD istn. TDS282 istn.
szyb B o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na Strych
NKGs5x10
5xYLY2x5x6
4xYLY2x3x10
YLY2x5x25
szczegół A
szczegół B
UWAGI
1.Koordynacja tras kablowych i przewodowych oraz montażu oświetlenia, osprzętu pomiędzy wykonawcami operatu pożarowego, a branżami sanitarną/wentylacją/ i branżą elektryczną wydano zostało na rysunkach nr 3.1 i 3.2 oraz w opisie technicznym projektu wykonawczego – PW.
2.Drzwi pożarowe do szachtów elektrycznych istniejących wraz ze związanymi robotami budowlano-montażowymi wydano części sanitarnej opracowania PB i PW nr. 4/2010 PPU Instalator Kielce .
3.Na kontyzatach gniazda dedykowane pojedyncze, kluczowane dla sieci Wi-Fi
4.Kolorem zielonym oznaczono elementy istniejące–pozostawiane bez zmian, lub zaprojektowane w osobnych opracowaniach
LEGENDA
rozdzielnia istniejąca
rozdzielnia
gniazda podwójne
zestaw 2ugniazd dedykowane, kluczowane
zestaw 2ugniazd dedykowane
gniazda hermetyczne
gniazda 3-fazowe
i-te projekcje pozarowe
gniazda hermetyczne dla bojlerów
RDP8 / 8 opis obwodów i ich obwodu w rozdzielni
bednarka FeZn 20x4 – miejscowo ogniu ochronnym (pASU)
koryto kablowe
Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 12 44 620 81
e-mail: wieslekj@o.krakow.pl
www.lumen.com.pl
PROJEKT
TREŚĆ RYSUNKU
NR ZMIANY
DATA ZMIANY
ROZDZIAŁ ZMIANY
INWESTOR
OBIEKT
ADRES INWESTYCJI
PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Wiesław Jarosz
UPRAWNIENIA
ASYSTENCI PROJEKTANTA
mgr inż. Rafał Cuchi
mgr inż. Grzegorz Zemanek
inż. Paweł Bobula
Mariusz Kmiec
SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Krzysztof Rycharski
UMOWA NR 31-Z /12/2016/03-25
5.2
1:100
Marzec 2016 r.
23
z dn. 24.02.2016 r.