

RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA

Legenda:
- zwody poziome i pionowe,
- połączenie trwałe galwaniczne,
- ZK złącze kontrolne,

ZK–nr / Hp=1,5m – iglica odgromowa.

UWAGI:

klasa odgromowa III oko max 15mx15m, zwody max 15m

1. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
2. Na dachu w głównych ciągach stosować zwody poziome naprężone i nieparężone,
3. Drut na dachu należy mocować za pomocą uchwytów,
4. Zwody pionowe wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8,
5. Na zwodach pionowych wykonać ZK złącza kontrolne w puszce uziemiającej na wysokości 0,3m nad powierzchnią ziemi,
6. Zwody pionowe połączyć z uziemieniem fundamentowym bednarką FeZn 30x4.
7. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarkę należy ułożyć w rurach ostonowych,
8. Uziom fundamentowy łączyć z WG i GSZWB.

Układ instalacji: TN – S
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: – izolowanie części czynnych – wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA
Ochrona przed dotykiem pośrednim: – samoczynne wyłączenie zasilania – urządzenia II klasy ochronności – połączenia wyrównawcze

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
ul. CHOPINA 29/5, 78-400 SZCZYTNO
TEL. 87 424 0370, TEL. KOM. 501 078 627

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
INWESTOR:	URZĄD GMINY W SZERZYNACH SZERZYNY 521 38-246 SZERZYNY
KOD CECH BUDOWL:	GMINA: SZERZYNY 121616_2 OBRĘB: SZERZYNY 0001 DZIAŁKA NR: 1212/4
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. JACEK BARAN UPR.BUD. MAP/0081/POOE/05 — PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. PAWEŁ KOPYCIŃSKI UPR.BUD. MAP/0378/POOE/08 — PODPIS:
SKALA: 1:100	DATA: WRZESIEŃ 2015 — STADIUM: PW — BRANŻA: ELEKTRYCZNA — NR PROJEKTU:
RYSUNEK:	RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA — NUMER: E-04