






LEGENDA INSTALACJA PRZYZWONÓW:

- przycisk alarmowy początkowy,
- przycisk anulowania alarmu, kasownik
- lampka z buziakiem,

Legenda:

- łącznik 1DA,
- łącznik światłoznakowy 1DA,
- łącznik schodowy 1DA,
- łącznik kryzysowy 1DA,
- łącznik hermetyczny 1DA,
- łącznik hermetyczny światłoznakowy 1DA,
- gniazda 1-fazowe podwójne 16A,
- gniazda 1-fazowe hermetyczne 16A,
- gniazda wielofazowe RJ 45,
- gniazda logiczne RJ 45,
- zestaw gniazd typ I,
- wypust 1-faz. puszką o 80 i 20pas 2m przewodu,
- wypust 3-faz. puszką o 80 i 20pas 2m przewodu,
- wyłącznik pożarowy,
- słuchawka domofonu,
- tablica domofonowa,
- sygnalizator ostrzeżenia dźwiękowy IP54,
- moduł aktywnego systemu bezpieczeństwa,
- detektor metanu w obudowie dla strefy Ex,
- miejscowa szyna wyrzutowa,
- WZ,
- rozdzielnic.

LEGENDA – MONITORING WIZYJNY CCTV IP:

-  – kamera zewnętrzna w obudowie kopułkowej,
-  – kamera w obudowie zewnętrznej z grzałką,
-  – monitor podglądowy LCD 21" przystosowany do pracy ciągłej,
-  – szafa monitoringu CCTV z osprzętem,
-  – zasilacz stabilizowany 12VDC.

Układ instalacji: TN – S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:

- izolowanie części czynnych
- wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:

- samoczynne wyłączenie zasilania
- urządzenia II klasy ochronności
- połączenia wyrównawcze

| № | OPS | ZASŁANA | BZT |
|----|--|---------------------|-----|
| 1 | Pracownia elektryczna | 400V, 50Hz, 2A | 1 |
| 2 | Pomieszczenie elektryczne | 400V, 50Hz, 16A, 1 | 1 |
| 3 | Linie kablowe | 400V, 0,69kV, 10,2A | 1 |
| 4 | Pracownia elektryczna | 230V, 600W, 2,5A | 1 |
| 5 | Łazienka | 230V, 0,69kV, 2,5A | 1 |
| 6 | Pracownia elektryczna | 230V, 600W, 11A, 3 | 1 |
| 7 | Szafa elektryczna | 230V, 180V, 0,8A | 2 |
| 8 | Pracownia elektryczna | 230V, 600W, 3,5A | 1 |
| 9 | Nastawki | 230V, 770W, 3,5A | 1 |
| 10 | Pracownia elektryczna | 230V, 600W, 11A, 3 | 1 |
| 11 | Kuchnia elektryczna | 400V, 80W, 12,5A | 2 |
| 12 | Centra wentylacyjna | 400V, 500W, 0,6A | 1 |
| 13 | Pracownia elektryczna | 230V, 770W, 3,5A | 1 |
| 14 | Wentylator | 230V, 120W, 0,5A | 1 |
| 15 | Wentylator | 230V, 60W, 0,4A | 1 |
| 16 | Wentylator | 230V, 50W, 0,22A | 3 |
| 17 | Wentylator | 230V, 100W, 0,3A | 1 |
| 18 | Wentylator | 230V, 220W, 0,58A | 2 |
| 19 | Zasilanie szafki ogrzewania podłogowego | 230V, 100W, 0,4A | 1 |
| 20 | Podłogowe szafki | 230V, 100W, 0,4A | 1 |
| 21 | Regulator RTI (stosowany went. kanałowego) | 420V, 450W, 3,8A | 1 |
| 22 | Pracownia elektryczna | 230V, 600W, 11A, 3 | 1 |
| 23 | Centra CCTV | 230V, 200W, 0,87A | 1 |