Szafa wolnostojąca

Widok zewnętrzny

Zabudowa wewnętrzna



Q1 – Moduł zasilająco–kontrolny
S1 – Łącznik serwisowy by–pass
X1: Listwa zacisków dla dwóch linii zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów
4xF Bezpieczniki. Pomiar napięcia oraz zasilanie zasilacza U1
U1 – Zasilacz 230VAC/24VDC 0,42A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego by–pass
K10 Styki pomocnicze modułu
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T3: – Przekładnik prądowy
T4: – Przekładnik prądowy
N1, N2 – Ewaluator systemu
F1..F12 Wyłącznik instalacyjny 2–biegunowy ch–ka B, In=16A lub In=10A

Uwaga

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe. Ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31 wynika prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawców oznacza, że dopuszcza się zaoferowanie / zastosowanie równoważnych urządzeń innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważnych istotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych tych urządzeń, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIALE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60;
Dz. nr: 21742/20 obręb Suwałki

TYTUŁ RYSUNKU

ROZDZIELNICA TUIT-U/1. Widok

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
-	E3-09

PROJEKTANT: inż. Tadeusz Pobłocki
upr. nr 182/Gd/99
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. w specjal.: inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. ele. oraz elektroen.

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Gwizdała
nr upr. 63/Gd/2002
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. w specjal.: inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. ele. oraz elektroen.

DATA SPORZĄDZENIA: 12.2020

INWESTOR

Szpital Wojewódzki
im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

420 x 297