

Proj. instalacja co. zasilanie 70°C
Proj. instalacja co. powrót 50°C



1,20 obr.
DN20

3.00




2



Wszystkie arzeiniki podłaczyc rurą Ø16x2.00

Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiace oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.

Przy przejściu przez ściany, stropy przejścia oddzielone
pół rurek zastosować typowe przejścia p.poz.
Rozdzielnice w wersji podkrajowej. Skrzynki podkrajowa 0
szerokości maks. 80 cm, do 10 sekcji. Zawory oddcinające +
zawory równoważące montować w przelazie sufitu
podwieszanego korpusa. Przed i za zaworem równoważącym
zachować odległości wg. DTR producenta. Rozdzielnice
zobowiązuje do zaworu spustowego oraz automatyczne
odbiorniki.



Podłączenie rurociągów do istniejącej instalacji c.o. z części istniejącej.
Podłączenie poprzez zawory podcinające oraz zawór równoważący.
Uwagi!
Nastwa na zaworze równoważącym wynika ze względu na brak informacji
nastaw istniejącej instalacji. Podana nastawa służy do celów podglądowych
projektowanej instalacji.



STADIUM					
<u>Projekt wykonawczy</u>					
BRANŻA					
SANITARNA					
NAZWA OBIEKTU					
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIAŁE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODZIAŁU UROLOGICZNEGO 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 21742/20 obręb Suwałki					
TYTUŁ RYSUNKU					
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.					
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU				CO-3
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAPIS/O382/11 nr upr.: MAP/O229/POOS/11 w specjalności sanitarniej				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LETTNER MAPIS/O385/12 nr upr.: MAP/O229/POOS/12 w specjalności sanitarniej				
DATA SPORZĄDZENIA					15.12.2020
INWESTOR	Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki				
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	e-mail: wolodmierzeniaewsk@wp.pl				
WAW					
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK					
<small>PRACA AUTORSKA ZATYTULOWANA. NIEZBLEDZIE PRZEKazać INFORMACJE PRACY AUTORSKIEJ OBLIGACJĄ PRACOWNIKÓW PROJEKTOWYCH FAKTORIALNE PREMIUM MAJĄCE KRAJOWY CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ. PRAWO AUTORSKIE JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNIKA PROJEKTOWEGO z dnia 16.04.2019 r. o zmianie ustawy o Prawach Autorskich i Powołaniach Publicznych (Dziennik Ustaw z 2019 r.)</small>					
					NR STRONY