



- Instalacja freonowa
- Instalacja skroplin

Jednostka zewnętrzna split np.
Qch=2,5kW;
E=0,67kW; 230V, 50Hz, wym.
800x554x333mm (szer./wys./głt)
28,5kg lub równoważna

Jednostka wewnętrzna split np.
• Qch=2,5kW; 230V,
50Hz, wym. 795x305x185mm
(szer/wys/gł); 8,3kg lub równoważna

UNWACAI

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy dokonać inwentaryzacji przestrzeni szachtów przez które będą przeprowadzone przewody freonowe.
2. Odprowadzenie skroplin z poj. klimatyzatora rurą np. PVC20 W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnego skroplin klimatyzator należy wyposażyć w pompkę skroplin.
3. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraza się zgodną na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
4. Przy przejściu przez ściany, stropy, stanowice oddzielenie p.poz. należy zastosować typowe przejścia p.poz.



STADIUM			
BRANŻA	SANITARNA		
NAZWA OBIEKTU	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIAŁE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODZIAŁU UROLOGICZNEGO 18-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 217/42/20 obręb Suwałki		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU - INSTALACJA KLIMATYZACJI		
SKALA RYSUNKU	KL-2	NUMER RYSUNKU	KL-2
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM JAJ MAP/PS/0329/11 nr upr.: MAP/02229/PQS/11 w specjalności sanitarnej		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KATARZYNA LEITNER nr upr.: MAP/02229/PQS/12 w specjalności sanitarnej		
DATA SPORZĄDZENIA	15.12.2020		
INWESTOR	Szpital Wojewódzki Im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 18-400 Suwałki		
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	e-mail: włodzimierz.kawski@wp.pl		
WAW			
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WKOCŁAWEK			
<small>PRACA AUTORSKA ZASTRZEŻENIE: Niniejszy rysunek jest własnością Pracowni Architektury i Projektowania WAW. Wykorzystanie niniejszego projektu bez zgody autora jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt wykonany na podstawie umowy o dzieło z dnia 15.12.2020 r. w sprawie: "Pracownia Architektury i Projektowania WAW".</small>			
NR STRONY			