


UWAGA:
Przy przejściach instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przepięziorowe należy zabezpieczyć przejścia za pomocą typowych rozwiązań p.poż.

UWAGA:
ZA POZIOM ±0.00 PRZYJĘTO POZIOM PARTERU W BLOKU "A"

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SAL ZABIEGOWYCH		
ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO (BLOK "C" - WYSOKI PARTER):		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
0.01	Korytarz ogólnoszpitalny	75,68
0.02	Korytarz oddziału	124,74
0.03	Korytarz zespołu zabiegowego	15,55
0.04	Sala zabiegowa	32,72
0.05	Dekontaminacja	4,74
0.06	Chirurgiczne mycie rąk	7,67
0.07	Sala zabiegowa	42,39
0.08	Magazyn czysty	4,00
0.09	Pomieszczenie porządkowe	3,09
0.10	Sala wybudzeń	20,72
0.11	Ustępn. personelu	2,87
Razem (powierzchnia netto):		334,17



LEGENDA

Punkty poboru gazów medycznych:

- ▼ tlen - O₂
- ✕ sprężone powietrze - NR5
- podciśnienie azotu - N₂O
- próżnia - VAC
- odciąg gazów anestetycznych - NA

Symbole rurociągów:

- tlen - O₂
- sprężone powietrze - NR5
- podciśnienie azotu - N₂O
- próżnia - VAC
- odciąg gazów anestetycznych - NA

Armatura gazów medycznych:

- ⊢ zawór odcinający
- ⊢ sterowany zespół kontrolny (sterownik zaworowy)
- ~ odprowadzenie gazów poanestetycznych do kanału wentylacyjnego wentylacji grawitacyjnej
- ⊢ sygnalizator gazów medycznych połączony przewodem sygnalizacyjnym ze sterownikiem

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

GAZY MEDYCZNE

NAZWA OBIEKTU

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIAŁE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60;
Dz. nr. 21742/20 obręb Suwałki

Tytuł rysunku

RZUT WYSOKIEGO PARTERU

SKALA RYSUNKU

1:50

NUMER RYSUNKU

GM_2

PROJEKTANT

mgr inż. Andrzej Kuchan
upr. nr. 8470/Włocławek

OPRACOWANIE

inż. Paweł Berezowski

DATA SPORZĄDZENIA

12.2020

INWESTOR

Szpital Wojewódzki
im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWIEK

NR. STRONY

1