

LEGENDA:


- Proj. instalacja co, zasilanie podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja co, powrót podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja co, zasilanie podejście do grzejników
- Proj. instalacja co, powrót podejście do grzejników
- Proj. instalacja c.t. zasilanie
- Proj. instalacja c.t. powrót
- Proj. grzejnik płytowy "V" higieniczny 30V-600

Typ zaworu
termostatycznego/nastawa/srednica nominalna
1,00
DN15
Typ zaworu
równowazacego/nastawa/srednica nominalna
1,20 obr.
DN20
3,00
Nastawa na zaworze termostatycznym
Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia strata ciepła
015-220-9
bwm: 1487 W

R1
Proj. rozdzielacz podtynkowy 10 sekcji
1 rezerwowa

UWAGI

- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy dokonać inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o. do której zaprojektowano włączenie.
- Nastawa na projektowanych grzejnikach oraz zaworach równowazacych dotyczy projektowanego przepływu oraz straty ciśnienia. Przed wpięciem do istniejącej instalacji należy dokonać pomiaru przepływu na istniejących zaworach równowazacych.
- Po wpięciu do istniejącej instalacji odcas (projektowana + istniejąca) należy wyregulować na zaworach równowazacych dla wymaganego przepływu.
- W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowazanych parametrów technicznych lub lepszych.
- Przy przejściu przez ściany, stropy stanowice oddzielenie p.pozz należy zastosować typowe przejścia p.pozz.
- Instalację c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia od rozdzielaczy do grzejników w warstwach posadzkiowych. Wszystkie grzejniki podłączyć rurą Ø16x2,00.



STADIUM	
BRANŻA	
NAZWA OBIEKTU	
SANITARNA	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIAŁE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr. 2174/220 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU	
RZUT DACHU - INSTALACJA C.O.	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	CO-2
PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAŁ
	MAP/0223/POOSH11 nr. ser.: MAP/0223/POOSH11 w specjalności sanitarniej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KARINA LEITNER
	MAP/0223/POOSH12 nr. ser.: MAP/0223/POOSH12 w specjalności sanitarniej
DATA SPORZĄDZENIA	
15.12.2020	
INWESTOR	
Szpital Wojewódzki Im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW	
e-mail: wlozmiernianiewak@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
TAKA AUTORSKA KADENCJA: NADZORUJĄCY: mgr inż. ADAM LAŁ AUTOMATYKA I CHŁADOWNIA: mgr inż. KARINA LEITNER PROJEKTOWANIE I REALIZACJA: mgr inż. ADAM LAŁ DZIAŁALNOŚĆ: PROJEKTOWANIE I REALIZACJA (dot. 16-400 Suwałki)	
NR. STRONY	