



- Uwaga:
- W rozłącznikach SG2 i SG3.. zastosować blokady klódkowe;
 - Załączenie SG2 możliwe jedynie po przejściu UPS w bypass wewnętrzny;
 - Zasilacz UPS wyposażać w karty rozszerzeń umożliwiające komunikację z systemem medycznym oraz wyłączenie przeciwpożarowe;
 - Jako obudowę zastosować rozdzielnicę natynkową o wymiarach 800x1600x30 w II klasie ochronności. Rozdzielnicę wyposażać zgodnie ze schematem ideowym.

STADIUM	
Projekt wykonawczy	
BRANŻA	
ELEKTRYCZNA	
NAZWA OBIEKTU	
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO DZIALE FIZJOTERAPII I MASAŻU NA POTRZEBĘ ROZBUDOWY ODDZIAŁU UROLOGICZNEGO 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60; Dz. nr: 21742/20 obręb Suwałki	
TYTUŁ RYSUNKU	
Rozdzielnica RUPS. Schemat ideowy	
SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
-	E3-01
PROJEKTANT	inż. Tadeusz Pobłocki upr. nr 182/Gd/99 upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. w specjal.: inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. ele. oraz elektroen.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Gwizdała nr upr. 63/Gd/2002 upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ogr. w specjal.: inst. w zakr. sieci, instalacji i urz. ele. oraz elektroen.
DATA SPORZĄDZENIA	
12.2020	
INWESTOR	
Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY". ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH (Dz.U. nr 80 z 2000r., poz.904).	NR. STRONY