

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dotyczy Części nr 5**

Opis przedmiotu zamówienia:

- a) wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg zaleceń producentów i wynikających z Dokumentacji Techniczno-Ruchowej oraz przepisów BHP zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację sprzętu, zakończonych sporządzeniem protokołu z kontroli,
  - b) wymiana części eksploatacyjnych zgodnie z DTR urządzeń oraz według indywidualnego zużycia w oparciu o informacje o zapotrzebowaniu od SZOZ,
  - c) magazynowanie zapasowych części zamiennych dla kluczowych urządzeń,
  - d) bezpośredni kontakt z producentami urządzeń wbudowanych w obiekcie w celu:
    - przeprowadzenia przeglądu przez serwis producenta,
    - wsparcia technicznego,
    - rozwiązań z branży automatyki,
    - zakupu części dedykowanych,
  - e) sporządzanie protokołów z kontroli zawierających:
    - dane techniczne urządzenia,
    - datę przeglądu,
    - opis wykonywanych czynności,
    - wykaz wymienionych części,
    - zalecenia eksploatacyjne,
    - opis stanu urządzenia ze wskazaniem części, które będą kwalifikować się do wymiany w najbliższym czasie,
    - podpisy Wykonawcy i Zamawiającego.
  - f) analiza stanu technicznego urządzeń i warunków eksploatacji oraz informowaniu Zamawiającego o potrzebach w tym zakresie,
  - g) stworzenie harmonogramu przeglądów,
  - h) prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej oraz tradycyjnej z przeglądów,
  - i) przekazywanie każdorazowo dokumentacji wyznaczonym pracownikom SZOZ,
  - j) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia, jak również kwalifikujących urządzenie do naprawy,
  - k) utylizacja materiałów z demontażu potwierdzone protokołem.
  - l) usuwanie awarii urządzeń możliwych do realizacji w ramach czynności przeglądowo-konserwacyjnych z odpłatnością za zużyte materiały i części zamienne lub ich regenerację w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich ceny i ilość, z wyłączeniem drobnych materiałów tj. zawleczek, bezpieczników, spinek, środków czyszczących itp. służących do prac przeglądowo-konserwacyjnych. Usuwanie usterek – koszt za roboczogodzinę w trybie awaria + koszt dojazdu.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
- realizowania przeglądów w czasie oznaczonym w harmonogramie prac przedłożonym Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy,
  - pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach wykraczających poza zakres zamówienia.

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia łącznie z dojazdem serwisu, robocizną, podatkiem od towarów i usług VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

W przypadku zaistnienia awarii Wykonawca powinien:

- w pierwszej kolejności zabezpieczyć przez wykwalifikowanych pracowników Wykonawcy miejsce awarii oraz w przypadku uszkodzenia instalacji należyte zatrzymanie pracy urządzeń, zakręcenie zaworów, zdjęcie napięcia itd.
- w razie zagrożenia zdrowia i życia bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (pracowników szpitala).
- zorganizować materiały i usunąć usterkę,
- w szczególnych przypadkach:
  - zorganizować zastępcze urządzenia (w przypadku konieczności naprawy i zatrzymania pracy urządzenia na czas dłuższy niż 7 dni),
  - poprowadzić nowy odcinek instalacji na czas awarii (by-pass),
  - zabezpieczyć mienie SZOZ przed uszkodzeniem,
- przywrócić funkcjonalność i stworzyć raport ze zdarzenia.

#### **Zakres obsługi:**

1. Wykonanie serwisu okresowego sprężarkowni powietrza medycznego (osuszacze adsorpcyjne, filtra sterylnego i układu separacji mieszaniny olejowo-wodnej), rozprężalni tlenu medycznego oraz obu agregatów próżni medycznej:
  - serwis układu separacji mieszaniny olejowo-wodnej Donaldson
  - serwis osuszaczy adsorpcyjnych Gardner Denver
  - serwis filtra sterylnego Donaldson
  - serwis rozprężalni tlenu medycznego
  - serwis obu agregatów próżni medycznej
2. Wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych instalacji gazów medycznych.

**Rozpoczęcie prac: 01.08.2025 r.**