## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PARTER

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | WYSOKOŚĆ (m) | POW. (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,22 |
| 0.2 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,42 |
| 0.3 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,7 | 5,81 |
| 0.4 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,79 |
| 0.5 | SERWEROWNIA | WYKŁADZINA PCV | 2,7 | 4,82 |
| 0.6 | SERWEROWNIA | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,36 |
| 0.6a | GARDEROBA | WYKŁADZINA PCV | 2,7 | 1,80 |
| 0.7 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,10 |
| 0.8 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 2,62 |
| 0.9 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,92 |
| 0.10 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,26 |
| 0.11 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 3,03 |
| 0.12 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 3,14 |
| 0.13 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,71 |
| 0.14 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,47 |
| 0.15 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,95 |
| 0.16 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,59 |
| 0.17 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 3,36 |
| 0.18 | KUCHNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 3,12 |
| 0.19 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,83 |
| 0.20 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 13,76 |
| 0.21/23 | POKÓJ ARCHIVE / ANEKSEM KUCHENNYM | WYKŁADZINA PCV / PŁYTKI GRESOWE | 2,96 | 14,36 |
| 0.22 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 8,81 |
| 0.24 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,63 |
| 0.25 | ANEKS KUCHENNY | WYKŁADZINA PCV | 2,6 | 4,99 |
| 0.26 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 10,77 |
| 0.27 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 9,48 |
| 0.28 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,27 |
| 0.29 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,42 |
| 0.30 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,60 |
| 0.31 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,36 |
| 0.32 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,01 |
| 0.33 | ANEKS KUCHENNY | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,96 |
| 0.34 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,24 |
| 0.35 | ANEKS KUCHENNY | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,48 |
| 0.36 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 15,34 |
| 0.37 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,60 |
| 0.38 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,62 |
| 0.39 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,49 |
| 0.40 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,56 |
| 0.41 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 13,70 |
| 0.42 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,24 |
| 0.43 | ANEKS KUCHENNY | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,23 |
| 0.44 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,23 |
| 0.45 | ANEKS KUCHENNY | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,22 |
| 0.46 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 14,37 |
| 0.47 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 13,91 |
| 0.48 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,31 |
| 0.49 | PRZEDPOKÓJ | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 2,76 |
| 0.50 | ŁAZIENKA | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 3,21 |
| 0.51 | POKÓJ MIESZKALNY | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 13,71 |
| 0.52 | KOMUNIKACJA | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 4,45 |
| 0.53 | PORTIERNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,96 | 8,93 |
| 0.54 | BIURO | WYKŁADZINA PCV | 2,96 | 20,81 |
| 0.56 | WIATROŁAP | PŁYTKI GRESOWE | 2,76 | 7,73 |
| 0.57 | POMIESZCZENIE | PŁYTKI GRESOWE | 2,5 | 16,41 |
| 0.58 | HALA MASZYN | PŁYTKI GRESOWE | 2,75 | 66,54 |
| 0.59 | ZMYWALNIA | PŁYTKI GRESOWE | 2,65 | 5,27 |
| 0.60 | MAGAZYN KAWIARNI | PŁYTKI GRESOWE | 2,5 | 2,48 |
| 0.61 | WC | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 4,81 |
| 0.63 | SZATNIA Z DOSTĘPEM DO SOCJALNYCH | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 1,45 |
| 0.64 | WC-PRZEDSIONEK | PŁYTKI GRESOWE | 2,6 | 1,63 |
| 0.65 | KOMUNIKACJA | PŁYTKI GRESOWE | 2,76 | 8,89 |
| K.0.1 | WIATROŁAP | PŁYTKI GRESOWE | 2,7 | 6,93 |
| K.0.2 | KLATKA SCHODOWA "A" | LASTRICO | 2,97 | 31,75 |
| K.0.3 | KLATKA SCHODOWA "A" | LASTRICO | 2,97 | 27,47 |
| K.0.4 | KORYTARZ | WYKŁADZINA PCV | 2,7 | 58,23 |
| K.0.5 | KLATKA SCHODOWA "B" | LASTRICO | 2,96 | 22,23 |
| K.0.6 | WIATA | PŁYTKI GRESOWE | 2,5 | 4,03 |
| B.0.1 | BALKON | PŁYTKI MROZOODPORNE | | 4,72 |
| B.0.2 | BALKON | PŁYTKI MROZOODPORNE | | 4,70 |
| | **SUMA-POWIERZCHNIA NETTO** | | | **674,70** |
| | **SUMA-POWIERZCHNIA UŻYTKOWA** | | | **523,89** |
| | **SUMA-POWIERZCHNIA RUCHU** | | | **150,81** |

**S-1** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk silikonowy dekoracyjny — 1,5 cm
2. styropian fasadowy λd= 0,032 — max. 20 cm
3. istniejąca ściana z cegły pełnej — max. 65 cm
4. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**S-1a** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W KLASIE EI60,EI30
1. tynk silikonowy dekoracyjny — 1,5 cm
2. płyta ogniochronna GKF (2x12,5) — 17 cm
3. ściana istniejąca z cegły pełnej — max. 65 cm
4. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**S-2** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY-COKÓŁ
1. tynk silikonowy dekoracyjny — 1,5 cm
2. płyta ogniochronna GKF (2x12,5) — 16 cm
3. hydroizolacja dwukrotnie powlekana
4. ściana istniejąca z cegły pełnej — max. 65 cm
5. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**S-3** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PIWNICY-CZĘŚĆ PODZIEMNA
1. folia kubełkowa do poziomu gruntu
2. płyta ogniochronna GKF (2x12,5) — 16 cm
3. hydroizolacja dwukrotnie powlekana
4. ściana istniejąca z cegły pełnej — max. 65 cm
5. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-1** ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. istniejąca ściana z cegły cementowej — max. 65 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-2** ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki z betonu komórkowego — 12 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-3** ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki z betonu komórkowego — 18 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-4** ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
1. płyty GK — 8,5 cm
systemowy stelaż
2. istniejąca ściana z cegły cementowej — =6,5 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-5** ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
1. płyty GK — =6,5 cm
systemowy stelaż+wełna mineralna
2. istniejąca ściana z cegły cementowej — 12 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-6** OBUDOWA SZACHTU
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki z betonu komórkowego — 12 cm

**SW-7** OBUDOWA SZACHTU
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki z betonu komórkowego — 6 cm

**SW-8** ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki silikatowe — 12 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-9** ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
1. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm
2. bloczki silikatowe — 24 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

**SW-19** ŚCIANA WEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
1. płyty GK — 8,5 cm
systemowy stelaż
2. płyta ogniochronna GKF (2x12,5) — 16 cm
3. tynk cementowo - wapienny — 1,5 cm

Uwagi:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złącz pionowych i poziomych.
3. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe w ścianach należy wygrowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
4. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
5. Przygotowanie robót budowlanych poprzedzić dokładnym sprawdzeniem stanu technicznego budynku i w razie konieczności na bieżąco dostosowywać projekt pod względem technicznym do zaistniałej sytuacji. Wszelkie zmiany wyburzeniowe lub przebudowywane sprawdzić przed rozpoczęciem robót pod kątem występujących instalacji i przewodów, oraz czy nie stanowią podparcia dla elementów konstrukcyjnych, co wymaga ich wcześniejszego wzmocnienia.
6. Wszystkie zmiany należy konsultować z architektem i konstruktorem.
7. Wszystkie roboty prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osób postronnych oraz bezpieczeństwo konstrukcji i wyposażenia budynku (instalacji i przewodów kominowych).
8. Ściany o odporności ogniowej należy izolować materiałem niepalnym o klasie a1, zapewniającym odpowiedni współczynnik przenikania ciepła (wełna mineralna).
9. Wszelkie zmiany parametrów materiałowych i technologicznych zawartych w projekcie wymagają zatwierdzenia przez inwestora oraz projektanta.
10. Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe użyte w inwestycji należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej.
11. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
12. Wszystkie piony należy dokładnie blokadami z betonu wykonać z bloczków betonowych na pełne spoiny.
13. Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, spoiny pełne na zaprawie cem-wap.
14. Szajki wnękowe, hydranty itp. dokładnie do pełnej konstrukcyjnej.
15. Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

LEGENDA:
- istniejące ściany
- istniejące ściany do wyburzenia
- istniejące elementy np. schody,balki
- projektowane ściany z bloczków z betonu komórkowego
- projektowane ściany z bloczków silikatowych
- projektowane elementy np. schody,balki
- KD czynik systemu kontroli dostępu
- ET elektrozmywacz
- projektowany grzejnik
- Pion wodno kanalizacyjny

wiatr, wymiary projekcja zewnętrzna min. 80cm
projektowany separator tłuszczu
5w1 prod.typu sas-multiseptic
istniejąca wyciszenia z kuchni restauracji do rozbiórki


meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8a, tel./fax. (032) 623 35 13


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Projektował | mgr inż.arch. Dorota Bajerska-Szczygieł | | HOUA/0620/09 z późniejszymi zmianami | |
| Opracował | mgr inż.arch. Hanna Baszak | | | |
| Sprawdził | mgr inż.arch. Paulina Gajda | | WOUA/0083/17 z późniejszymi zmianami | |

Nr uprawnień:

Data: 10.2018

Radium: PW

Skala: 1:50

Inwestor: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Inwestycja: REMONT BUDYNKU, ROZBIÓRKA, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, I MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZO-MAGAZYNOWEGO NA POTRZEBY OBSŁUGI RESTAURACJI, BUDOWA DWÓCH PODZIEMNYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO, BUDOWA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Lokalizacja: Dz. nr ew. 284/26, obręb XXIII Krowodrza 4 Kraków, ul. Bolesława Stbelmowskiego

Branża: ARCHITEKTURA

Nr rys.: A02

Nazwa rysunku: **RZUT PARTERU**