

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja pom. 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.

Numer referencyjny: ZP-10-2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W przesłanym przedmiarze brakuje pozycji odnośnie gruntowania i malowania ścian oraz sufitów w remontowanych pomieszczeniach. Przedmiar obejmuje tylko pozycję dotyczącą przygotowania ścian pod malowanie. Prosimy o informację czy przedmiar zostanie zmieniony, czy mamy dopisać pozycje kosztorysową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy, zgodnie z punktem 22.3.SWZ, obejmowała wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania i dołączenia szczegółowego Kosztorysu Ofertowego na podstawie Przedmiaru robót (Załącznik 2a do SWZ), gdyż wynagrodzenie będzie ryczałtowe i musi uwzględnić wszystkie koszty, również prace związane z przygotowaniem oraz zabezpieczeniem wykonywania prac.

Pytanie nr 2

W zamieszczonym przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej zabezpieczenia podłogi pomieszczeń remontowanych oraz korytarza gdzie będą również prowadzone prace związane z przeprowadzeniem sieci instalacyjnych. Prosimy o informację czy przedmiar zostanie zmieniony, czy mamy dopisać pozycje kosztorysową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy, zgodnie z punktem 22.3.SWZ, obejmowała wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania i dołączenia szczegółowego Kosztorysu Ofertowego na podstawie Przedmiaru robót (Załącznik 2a do SWZ), gdyż wynagrodzenie będzie ryczałtowe i musi uwzględnić wszystkie koszty, również prace związane z przygotowaniem oraz zabezpieczeniem wykonywania prac.

Pytanie nr 3

Jaka wykładzina ma być zastosowana w remontowanym pomieszczeniu 4.7 ?

W przedmiarze i na rysunku architektonicznym zaprojektowana jest wykładzina PCV, ale w opisie Specyfikacji Technicznej widnieje wykładzina dywanowa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w remontowanym pomieszczeniu 4.7 ma być zastosowana wykładzina PCV.

Pytanie nr 4

Czy zaprojektowane krzesło obrotowe może być o podobnych parametrach technicznych?

Krzesło z opisu nie jest jeszcze w sprzedaży.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krzesła obrotowego o podobnych parametrach technicznych pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych, określonych przez Zamawiającego:

- a) wyposażenie krzesła w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,
- b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
- c) wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
- d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
- e) regulowane podłokietniki,
- f) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać w pozycji siedzącej.